

Сводные данные количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2010 год:

Кол-во аварийных отключений за 2010 год — 44 шт;

Объем электроэнергии недопоставленной в 2010 году в результате аварийных отключений — 51,5 тыс.кВтч.

Основные причины аварийных отключений: падение деревьев, веток из основного лесного массива на провода и опоры ВЛ; воздействие посторонних лиц, организаций, а также животных и птиц; атмосферные перенапряжения; и другие.

Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» за 2010г.

№п/п	Дата откл.	Время откл.	Время вкл.	Причина отключения
1	10.01.2010	0 - 30	02 - 10	Повреждение КЛ-6кВ РП-26ф.606–Пст. «Н.Сормовская».
2	20.01.2010	01 - 55	03 - 40	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2762 – ТП-2399
3	24.01.2010	20 - 40	22 - 30	Повреждение КЛ-6кВ ТП-3162 – ТП-3326
4	29.01.2010	10 - 40	12 - 40	Повреждение КЛ-10кВ ТП-83 ф.834 – ТП-116
5	06.02.2010	16 - 55	18 - 20	Повреждение КЛ-6кВ РП-3ф.10 – РП-6
6	09.02.2010	11 - 10	13 - 10	Повреждение КЛ-6кВ ТП-46 – ТР-Р
7	18.02.2010	17 - 20	18 - 50	Повреждение вывода 0,4кВ ТР-РА ТП-1
8	02.03.2010	12 - 05	13 - 35	Повреждение КЛ-10кВ РП-38ф.1008 Пст.«Кузнечихинская»
9	06.03.2010	13 - 35	15 - 25	Повреждение КЛ-6кВ ТП-3424 – ТП-1000
10	17.03.2010	03 - 15	05 - 10	Повреждение КЛ-6кВ ТП-24 – ТП-11
11	31.03.2010	14 - 10	15 - 50	Повреждение КЛ-6кВ РП-4 – ТП-3
12	14/17.04.2010	16 - 45	18 -20	Повреждение КЛ-6кВ РП-3 – ТП-23
13	20.04.2010	18 -10	19 -25	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4070 – ТП-4789
14	21.04.2010	14 -30	16 - 00	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2483 – Т-1
15	06.05.2010	18 - 50	21 -20	Повреждение КЛ-6кВ РП-3ф10 – РП-6
16	13.05.2010	20 - 15	22 - 05	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4547 – ТП-4546
17	15.05.2010	04 - 50	06 - 10	Повреждение КЛ-6кВ РП-30ф306 – ТП-261
18	28.05.2010	01 -20	02 - 45	Повреждение КЛ-6кВ РП-44ф.44-11 – ТП-3184
19	04.06.2010	21 - 25	22 - 45	Повреждение КЛ-6кВ РП-30ф.303 – ТП-768
20	12.06.2010	0 - 35	02 -30	Повреждение КЛ-6кВ РП-3а ф3,8 – ТП-51
21	15.06.2010	02 - 15	04 - 10	Повреждение КЛ-6кВ ТП-110 – ТП-115
22	27.06.2010	16 - 45	18 - 40	Повреждение КЛ-6кВ ТП-75 – ТП-50
23	10.07.2010	15 - 00	16 -25	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4669 – ТП-4381
24	12.07.2010	02 - 20	03 - 30	Повреждение КЛ-6кВ РП-15ф.623 – Пст.«Ленинская»
25	15.07.2010	16 -10	18 - 05	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4091 – ТП-4539
26	23.07.2010	12 - 30	14 - 30	Повреждение КЛ-6кВ ТП-4004 – ТП-4786
27	06.08.2010	16 - 40	18 -15	Повреждение КЛ-6кВ РП16ф.2 – ТП-84
28	09/10.08.2010	23 - 00	18 - 10	Повреждение ТР-РА ТП-2062 (пожар)
29	26.08.2010	13 - 45	15 - 05	Повреждение КЛ-6кВ ТП-40(1) – ТП-41(1)
30	03.09.2010	23 - 30	01 - 00	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2462 – ТП-2417
31	28.09.2010	15 - 30	17 - 15	Повреждение КЛ-6кВ ТП-40(2) – ТП-41(2)
32	30.09.2010	17 - 45	19 - 05	Повреждение КЛ-6кВ ТП-5013 – ТП-5031
33	02.10.2010	10 - 20	13 - 50	Повреждение КЛ-6кВ ТП-2762 – ТП-2399
34	13.10.2010	04 - 10	05 - 10	Повреждение КЛ-6кВ ТП-420 – ТП-320
35	14.10.2010	18 - 40	19 - 55	Повреждение КЛ-6кВ ТП-103 – ТП-106
36	16..10.2010	11 - 15	13 - 10	Повреждение КЛ-6кВ РП-83ф.1007 – Пст. «Печерская»
37	19.10.2010	13 - 40	15 - 30	Повреждение КЛ-6кВ РП-91ф.3 – ТП-553(1)
38	09.11.2010	14 - 45	15 - 15	Повреждение КЛ-6кВ ТП-106 – ТП-117
39	19.11.2010	15 -30	17 - 00	Повреждение КЛ-6кВ РП-40ф.408 – ТП-4186
40	21.11.2011	18 - 20	20 - 25	Повреждение КЛ-6кВ ТП-52 – ТП-57
41	30.11.2010	11 - 50	12 - 55	Повреждение КЛ-6кВ РП-30ф.603-Пст.«Ковалихинская»
42	04.12.2010	18 - 45	20 - 15	Повреждение КЛ-6кВ РП-105ф.14 – ТП-86
43	12.12.2010	02 - 45	04 - 35	Повреждение КЛ-6кВ ТП-3035 – ТП-3466

44	25.12.2010	20 - 45	21 - 50	Повреждение ВН – Т-1 ТП-101
----	------------	---------	---------	-----------------------------