

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2017 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2017 года - 8 шт.;
Февраль 2017 года – 5 шт.;
Март 2017 года – 5 шт.
Итого за 1 квартал 2017 года – 18 шт.

Апрель 2017 года – 11 шт.
Май 2017 года – 15 шт.
Июнь 2017 года – 8 шт.
Итого за 2 квартал 2017 года – 34 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2017 году в результате аварийных отключений:

Январь 2017 года - 916 кВт.час;
Февраль 2017 года – 746 кВт.час;
Март 2017 года – 894 кВт.час;
Итого за 1 квартал 2017 года – 2556 кВт.час;

Апрель 2017 года – 1214 кВт.час;
Май 2017 года – 2241 кВт.час;
Июнь 2017 года – 1410 кВт.час;
Итого за 2 квартал 2017 года – 4865 кВт.час;

Основные причины аварийных отключений: аварии в вышестоящих сетевых компаниях, падение деревьев, веток на провода и опоры ВЛ; воздействие посторонних лиц, организаций, атмосферные явления и другие.

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2017 год**

№пп	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
I квартал 2017г					
Январь					
1	12.01.2017	09-10	17-00	ТП-2465	ППР
2	20.01.2017	09-55	11-45	ТП-2132	Замена трансформаторов тока на вводе-0,4 кВ от Т-1
3	25.01.2017	12-10	13-20	ТП-787	Замена трансформаторов тока на вводе-0,4 кВ от Т-1
4	25.01.2017	12-55	16-00	ТП-2416	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
5	26.01.2017	11-10	13-20	ТП-74	Замена вводного автоматического выключателя 0,4 кВ.
6	31.01.2017	09-30	13-10	ТП-2465, СШ-1	заводка и подключение КЛ-0,4 кВ на ф. 3 – ЗАО «ЭР-Телеком» ул. Подводников, 4к1
Февраль					
7	10.02.2017	10-10	15-05	ТП-2130	ППР
8	15.02.2017	09-25	10-30	ТП-238	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
9	15.02.2017	12-15	12-55	ТП-285	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
10	17.02.2017	09-30	12-25	ТП-2132	ППР
Март					
11	02.03.2017	10-10	14-15	ТП-3512	Замена трансформаторов тока на вводе-0,4 кВ от Т-1
12	10.03.2017	09-55	14-30	ТП-2150	ППР
13	14.03.2017	10-00	12-15	ТП-2047	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №16 по ул Куйбышева (откл. Ул. Куйбышева, 10,12,14,16)
14	17.03.2017	10-00	13-40	ТП-185	ППР
15	23.03.2017	10-20	11-20	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №37 по ул М.Тореза (откл. Ул. Нефтегазовская, 47,49,51, ул. М.Тореза, 35,37,39).
16	24.03.2017	09-35	14-50	ТП-2184	ППР
17	28.03.2017	09-45	14-05	ТП-17,27,28,29	ОМП КЛ-6 кВ: ТП-17 – ТП-27
18	28.03.2017	09-15	13-30	ТП-2831	ППР
19	28.03.2017	10-20	13-05	ТП-3300	Замена трансформаторов тока на вводах-0,4 кВ от Т-1, Т-2
20	30.03.2017	11-00	11-30	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №29 по ул М.Тореза (откл. ул. М.Тореза, 21,23,25,27,29а,29,31).
II квартал 2017г					
Апрель					
21	03.04.2017	09-40	13-50	ТП-17	ОМП КЛ-6 кВ: ТП-17 – ТП-27
22	07.04.2017	11-10	14-10	ТП-2228	ППР
23	10.04.2017	14-00	15-15	ТП-17,27	Ввод в работу КЛ-6 кВ: ТП-17 – ТП-27
24	12.04.2017	12-05	16-40	ЗРП-1	ППР
25	12.04.2017	12-45	14-00	ТП-2058	Ремонт КЛ-0,4 кВ в ТП-2058 к ВРУ котельной (ул. Гастелло, 1а)
26	14.04.2017	09-10	12-55	ТП-2238	ППР
27	14.04.2017	10-00	12-00	ТП-420 (1)	Монтаж узла учета на отходящей ЛЭП
28	14.04.2017	11-30	15-05	ТП-3481	Ремонт ВЛ-0,4 кВ.

29	20.04.2017	11-05	12-30	ТП-2226	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №17/1 по ул Заводская (откл. ул. Заводская, 17/1,17/2)
30	21.04.2017	10-45	15-35	ТП-3481	Ремонт ВЛ-0,4 кВ.
31	25.04.2017	10-20	11-50	ТП-3424	трассировка КЛ-0,4 кВ отТП-3424 до ВРУ дома №11 по ул. Никонова
32	26.04.2017	10-00	14-40	ТП-4774	трассировка КЛ-0,4 кВ отТП-4724 до ВРУ домов №9,10,11 по ул. Цветочная
33	29.04.2017	12-00	13-30	ЗРП-1	Ремонт ШР отходящей ЛЭП 6 кВ.
Май					
34	02.05.2017	09-05	15-25	ТП-566	Ремонтные работы в сетях ПО «ЦЭС»
35	02.05.2017	11-00	14-30	ТП-4724	трассировка КЛ-0,4 кВ отТП-4724 до ВРУ домов №1,2,4 по ул. Цветочная
36	03.05.2017	10-50	12-40	ТП-339	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
37	18.05.2017	09-30	12-10	ТП-362	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
38	19.05.2017	10-45	14-50	ТП-420	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
39	30.05.2017	23-00	31.05.2017 03-00	РП-49 + ТП-3161, ТП-3162, ТП-3163, ТП-3164, ТП-3326, ТП-3325, ТП-2428, ТП-2447, 2483	Отключение ПС «Мещерская» и ПС «Канавинская»
Июнь					
40	02.06.2017	15-15	18-50	ТП-105	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
41	06.06.2017	10-20	12-35	ТП-2058	Ремонт КЛ-0,4 кВ в ТП-2058 к ВРУ котельной (ул. Гастелло, 1а)
42	06.06.2017	10-40	12-50	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №27 по ул М.Тореза (откл. ул. М.Тореза, 21,23,25,27,29а,29,31).
43	20.06.2017	10-30	11-10	ТП-2965	Монтаж ОДПУ в ВРУ дома №27а по ул М.Тореза (откл. ул. М.Тореза, 21,23,25,27,29а,29,31).
44	20.06.2017	12-10	15-10	ТП-105	Монтаж узла учета на отходящих ЛЭП
45	21.06.2017	10-40	12-50	ТП-4724	Трассировка КЛ-6 кВ отТП-4724 до ТП-4776
46	26.06.2017	09-30	15-50	ТП-2062	Ремонт ВЛ-0,4 кВ (замена опоры)
47	27.06.2017	09-00	17-25	ТП-3501	Ремонтные работы в сетях ПО «ЦЭС»
48	27.06.2017	11-00	17-00	ТП-2377 ТП-2892	Ремонтные работы в сетях ПО «ЦЭС»

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»**

I квартал 2017 года				
Январь				
1	03.01.2017	18-30	21-00	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-291.
2	05.01.2017	14-45	16-10	Повреждение КЛ-6-кВ ТП-2762 – ТП-2341 (откл. ТП-2762).
3	06.01.2017	01-50	03-00	Повреждение КЛ – 10 кВ ГПП-«Фреза» ф.8 – ТП-40(1) (откл. СШ-1 в ТП-40,41,50),
4	06.01.2017	20-15	21-20	Отключение в сетях ОАО «РЖД» в сторону ТП-2462.
5	12.01.2017	13-10	14-45	Повреждение вводного автоматического выключателя 0,4 кВ в ТП-74
6	12.01.2016	22-20	23-15	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ в ТП-2377
7	16.01.2017	16-20	17-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2479.
8	27.01.2017	09-50	15-20	Замена рубильника на опоре ВЛ-0,4 кВ от сетей ОАО «Красный Якорь» к домам: ул. Актюбинская, 4,6,8,10, ул. Фибролитовая, 18, ул. Крановая, 11,13.
Февраль				
9	02.02.2017	23-10	23-35	Отключение в сетях ОАО «Красный Якорь» в сторону распределительных сетей ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО».
10	09.02.2017	10-05	11-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-719.
11	09.02.2017	14-50	16-20	Повреждение КЛ - 6 кВ РП-49 – ПС «Мещерская» ф.615 (откл. ТП-3161, ТП-3162, ТП-3326),
12	10.02.2017	10-10	15-00	Обрыв сторонней организацией (ОАО «Нижегородский водоканал») ВЛ-0,4кВ от ТП-2965.
13	26.02.2017	12-45	13-50	Повреждение КЛ – 10 кВ ГПП-«Фреза» ф.18 – РП-3А (РП-7 (2), ТП-44 (2), ТП-45 (2)),
Март				
14	15.03.2017	08-15	10-05	Повреждение КЛ 6 кВ п/с Новосормовская ф.641 «Б» – РП 37 + Повреждение ВЛ-6 кВ в ТП-83 в сторону ЦРП-37 (откл. ТП-38,65,66,67,82,116)
15	22.03.2017	19-15	23.03.17 00-15	Отключение в сетях ОАО «РЖД» в сторону ТП-2462.
16	30.03.2017	02-25	03-25	Повреждение КЛ-6 кВ: ТП-116 – ТП-67 (откл. ТП-38,65,66,67,82,83,116);
17	30.03.2017	14-20	16-20	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-587.
18	31.03.2017	10-10	11-15	Повреждение ВЛ-0,4кВ от ТП-24.
II квартал 2017 года				
Апрель				
19	02.04.2017	09-50	11-15	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ в ТП-2937
20	02.04.2017	13-20	14-00	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-24
21	05.04.2017	16-20	18-10	Отключение в сетях ООО «ВЭС» в сторону ТП-2447.
22	09.04.2017	21-50	22-50	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-11
23	15.04.2017	10-45	12-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-4005.
24	19.04.2017	06-10	07-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2479.
25	19.04.2017	19-15	21-10	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2435 – ТП-2962 (откл. ТП-2435)
26	21.04.2017	16-30	18-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2300, 2910.
27	23.04.2017	21-05	22-15	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-24
28	28.04.2017	18-45	19-20	Повреждение вводного рубильника 0,4 кВ в ТП-2964 от Т-2
29	29.04.2017	15-05	16-20	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-2762 – ТП-2399 (откл. ТП-2762)

Май				
30	01.05.2017	15-25	17-29	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-3479.
31	02.05.2017	12-20	14-10	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2965
32	02.05.2017	18-55	19-50	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2846.
33	03.05.2017	01-10	02-10	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2810.
34	03.05.2017	01-30	02-55	Повреждение КЛ – 10 кВ ТП-40(1) – ТП-41(1) (откл. СШ-1 в ТП-40,41,50),
35	05.05.2017	13-35	15-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2964.
36	09.05.2017	13-45	15-30	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-52
37	11.05.2017	19-45	20-50	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2964
38	14.05.2017	06-15	08-00	Повреждение КЛ-10 кВ: РП-45 ф. 1020 - ПС "Печерская" (откл. РП-45)
39	20.05.2017	20-00	21-15	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-46(2),ТП-387(2).
40	25.05.2017	18-15	19-30	Повреждение КЛ 6 кВ Сормовская ТЭЦ ф.665 – РП -112 (откл. ТП-109,110,111,115)
41	25.05.2017	19-00	20-45	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062
42	26.05.2017	11-20	13-10	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2892
43	30.05.2017	20-30	21-30	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-2047,ТП-2965.
44	31.05.2017	16-30	21-25	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2039
Июнь				
45	05.06.2017	17-05	19-30	Пожар в доме №15 по ул. актюбинская (откл. Ул.актюбинская,11,13,15, ул.Конотопская, 14,16,18, ул. Фибролитовая, 24)
46	06.06.2017	15-30	17-00	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-4293 (ПО «ЦЭС»)
47	13.06.2017	05-25	06-15	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-3173.
48	14.06.2017	00-30	01-30	Повреждение КЛ - 6 кВ ТП-52 – ТП-57 (откл. ТП-11,24,50,52,57,75).
49	19.06.2017	18-00	18-30	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2831
50	22.06.2017	13-45	15-45	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2964
51	27.06.2017	06-45	09-05	Отключение в сетях ПО «ЦЭС» в сторону ТП-803.
52	27.06.2017	14-10	15-10	Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-2062