

**Сводная таблица замеров нагрузки по точкам приема электроэнергии
ТСО:ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"**

Дата 19.06.2013

Нагрузка по расчетным приборам учета, кВт															Всего по договору, Активная мощность кВт
	ГПП "Фреза" 110/10/6 кВ - ВН	ГПП "Заря" 110/6 кВ - ВН	ГПП "Чермет" 110/6 кВ - ВН	ГПП "Теплоход" 110/6 кВ - ВН	ГПП "Кстовская-Аварийная" 110/6 кВ ВН	ГПП "Автотрек" 110/6 кВ - ВН	РП-45 - СН2	РП-50 - СН2	РП-34 - СН2				Итого по ВН	Итого по СН2	
0-1	6268	1661	4081	1925	720	578	937	1769	51				15233	2757	17990
1-2	5797	1701	4321	1925	720	627	831	1555	52				15091	2438	17529
2-3	5506	1554	4561	1445	540	482	775	1448	51				14088	2274	16362
3-4	5595	1505	4081	1688	720	578	758	1381	51				14167	2190	16357
4-5	5089	1442	4561	1925	720	530	747	1291	50				14267	2088	16355
5-6	5264	1357	4561	1926	720	578	781	1313	45				14406	2139	16545
6-7	5780	1315	5041	3586	720	578	919	1573	40				17020	2532	19552
7-8	7034	1808	5521	5046	1380	721	1104	2100	40				21510	3244	24754
8-9	8366	2122	7441	5765	1260	914	1122	2665	40				25868	3827	29695
9-10	9522	2001	7441	5004	1260	962	1189	3426	47				26190	4662	30852
10-11	9961	1957	7201	5586	1380	1394	1226	3464	50				27479	4740	32219
11-12	9954	2019	7201	4324	1440	577	1226	3555	63				25515	4844	30359
12-13	10057	2118	7680	5045	540	914	1204	3550	62				26354	4816	31170
13-14	10043	2431	9601	5765	840	1010	1176	3557	54				29690	4787	34477
14-15	10169	2590	9360	4805	2280	962	1196	3616	53				30166	4865	35031
15-16	9761	2485	5281	6845	1140	1058	1206	3547	50				26570	4803	31373
16-17	9254	2308	7681	3125	1020	770	1307	3555	49				24158	4911	29069
17-18	8660	2193	6000	3365	840	1010	1391	3413	55				22068	4859	26927
18-19	8603	2184	6240	2925	720	818	1478	2803	55				21490	4336	25826
19-20	8187	2074	5761	2645	540	866	1526	2393	51				20073	3970	24043
20-21	7928	2094	4801	2545	540	962	1497	2232	55				18870	3784	22654
21-22	6811	2191	4560	2165	540	914	1452	2167	57				17181	3676	20857
22-23	6323	2120	5760	2586	660	1010	1310	2169	57				18459	3536	21995
23-24	6417	2006	5041	2165	540	1154	1120	2085	55				17323	3260	20583