

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за сентябрь 2021 года**

Кол-во аварийных отключений: 5 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в результате аварийных отключений: 323,44 кВт.час

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,

Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
СЕНТЯБРЬ 2021 года

№ п/п с начала года	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
419	01.09.2021г	00ч00м	00ч10м	ТП-45, РУ-6кВ, ИСШ-6кВ	Вывод в ремонт ИСШ-6кВ
420	01.09.2021г	05ч45м	14ч20м	ТП-389, РУ-0,4 кВ, ф.16	По заявке потребителя (МП "Инженерные сети")
421	01.09.2021г	08ч05м	13ч25м	ТП-2377, тр-р, РУ-0,4кВ	Ремонт строительной части ТП
422	01.09.2021г	10ч10м	16ч15м	ТП-23 "Фреза", РУ-0,4кВ, ф.10	Подключение нового абонента ИП Галкин
423	01.09.2021г	09ч40м	14ч00м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.6	По заявке Нагорного РЭС
424	01.09.2021г	09ч45м	14ч05м	ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф.1	По заявке потребителя (МП "Инженерные сети")
425	02.09.2021г	08ч15м	16ч05м	ТП-2380	Ремонт строительной части ТП
426	02.09.2021г	08ч20м	16ч50м	ТП-66	Ремонт строительной части ТП
427	02.09.2021г	05ч30м	14ч45м	ТП-117, РУ-0,4 кВ, ф.18	По заявке потребителя (МП "Инженерные сети")
428	03.09.2021г	08ч20м	16ч25м	ТП-82	Ремонт строительной части ТП
429	03.09.2021г	14ч20м	18ч15м	ТП-2252	Ремонт строительной части ТП
430	03.09.2021г	11ч05м	01ч30м 03.09.2021г	ТП-4015, РУ-0,4кВ, ф.11	По заявке Теплоэнерго
431	03.09.2021г	09ч15м	17ч15м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, ф.4, ф.7	По заявке потребителя (ПО "ЦЭС")
432	08.09.2021г	08ч10м	16ч10м	ТП-82	Ремонт строительной части ТП
433	08.09.2021г	12ч10м	18ч10м	ТП-2456	Ремонт строительной части ТП
434	08.09.2021г	12ч10м	13ч10м	ЗРП-3, РУ-0,4кВ, ИСШ-0,4кВ	Ремонт РЗиА
435	09.09.2021г	9ч55м	13ч10м	ТП-47	Ремонт строительной части ТП
436	09.09.2021г	08ч05м	17ч15м	ТП-2274;	Ремонт строительной части ТП
437	09.09.2021г	09ч50м	14ч30м	ТП-2831	Перекладка КЛ-6кВ ТП3 - ТП-4
438	09.09.2021г	13ч20мч	15ч15м	ТП-3 Гребной канал, РУ-0,4кВ, ф.14	Подключение ШУВ
439	09.09.2021г	12ч55м		ТП-2229, РУ-0,4кВ, ф.4	По заявке Заречного РЭС
440	09.09.2021г	17ч15м	17ч30м	ТП-4070	По заявке Приокского РЭС
441	10.09.2021г	00ч15м	00ч20м	ТП-11 ТП-24 ТП-50 ТП-75	Подготовка схемы для вывода в ремонт ТП-24
442	10.09.2021г	01ч50м	02ч05м	ТП-2039	Переключения в сетях Заречного РЭС для восстановления нормальной схемы питания ТП-2039
443	10.09.2021г	08ч15м	17ч05м	ТП-24	Ремонт строительной части ТП
444	10.09.2021г	12ч10м	13ч20м	ТП-2452	Ремонт строительной части ТП
445	10.09.2021г	14ч05м	20ч50м	ТП-2252	Ремонт строительной части ТП
446	10.09.2021г	09ч05м	18ч20м	ТП-2892 (ПО "ЦЭС")	Ремонтные работы в ТП-2892
447	13.09.2021г	08ч15м	08ч55м кроме ф,12 (ИП Батраков А.И.) 15ч10м	ТП-13;	Вывод КЛ-6 кВ: РП-2, Ф.5 - ТП-13
448	13.09.2021г	08ч45м	18ч00м	ТП-2909;	Ремонт строительной части ТП,
449	13.09.2021г	10ч45м	20ч00м	ТП-2252	Ремонт строительной части ТП
450	14.09.2021г	08ч30м	17ч00м	ТП-66	Ремонт строительной части ТП
451	14.09.2021г	09ч45м	17ч30м	ТП-2435;	Ремонт строительной части ТП
452	14.09.2021г	19ч10м	19ч25м	КТП-26, СШ-1;	Включение в работу Т-1
453	21.09.2021г	00ч20м	00ч40м	ТП-115, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
454	21.09.2021г	10ч15м	15ч10м	ТП-3 Гребной канал;	Перевод питания абонента "Элиот" на новую ТП-3, Ф.8

№ п/п с начала года	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
455	22.09.2021г	00ч20м	00ч40м	ТП-115, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ввод в работу Т-2
456	22.09.2021г	09ч45м	14ч45м	ТП-4091, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Допуск сторонней организации для выполнения ТУ
457	22.09.2021г	12ч00м	12ч05м	ТП-2456;	Вывод в ремонт Т-1
458	23.09.2021г	10ч10м	14ч10м	ТП-3 Гребной канал;	Вывод из схемы ТП-3 (старая)
459	24.09.2021г	00ч15м	00ч20м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ввод в работу Т-1
460	25.09.2021г	00ч00м	00ч05м	ТП-50;	Подготовка схемы для вывода в ремонт ТП-75
461	26.09.2021г	00ч05м	00ч10м	ТП-2456, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
462	27.09.2021г	08ч05м	15ч45м	КТП-18;	Ремонт строительной части ТП
463	27.09.2021г	08ч50м	14ч55м	ТП-15, РУ-0,4 кВ, ф.12;	По заявке ПО «ЦЭС»
464	27.09.2021г	13ч05м	21ч00м	ТП-75	Ремонт строительной части ТП
465	27.09.2021г	13ч05м	21ч00м	ТП-11	Ремонт строительной части ТП-75 силами ЭСМ
466	27.09.2021г	14ч15м	21ч25м	ТП-2252	Ремонт строительной части ТП
467	28.09.2021г	00ч00м	00ч05м	ТП-50;	Подготовка схемы для ввода в работу ТП-75 по нормальной схеме
468	28.09.2021г	08ч15м	17ч05м	КТП-20;	Ремонт строительной части ТП
469	28.09.2021г	09ч35м	16ч00м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ;	Ремонт строительной части ТП
470	28.09.2021г	09ч35м	17ч30м	ТП-2435;	Ремонт строительной части ТП
471	28.09.2021г	09ч20м	10ч50м	РП-14, РУ-0,4кВ, ф.25,26;	Монтаж АСКУЭ
472	29.09.2021г	03ч20м	03ч25м	ТП-211;	Переключения по заявке ПО "ЦЭС"
473	29.09.2021г	08ч10м	17ч30м	ТП-2274;	Ремонт строительной части ТП

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»**

СЕНТЯБРЬ 2021 год

№ п/п с начала года	Дата отключения	Время отключения	Время включения	Объект отключения	Причина отключения
57	01.09.2021г	21ч30м	02.09.2021г 00ч30м	ТП-389 ТП-597 ТП-803	Повреждение сторонней организацией КЛ-6кВ РП-19 ф.192 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - ТП-389 ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"
58	16.09.2021г	12ч25м	12ч45м	ТП-362, СШ-1;	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ ТП-361(1) - ТП-354 - абонентская
59	19.09.2021г	13ч00м	14ч00м	ТП-3173;	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ РП-48, Ф.483 - ТП-3570 - абонентская
60	27.09.2021г	13ч55м	15ч10м	ТП-3173;	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: ТП-3173(2) - ТП-3570 (абонентская)
61	27.09.2021г	14ч35м	16ч10м	ТП-285;	Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ: ТП-171 - ТП-688 (абонентская)