

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.
Февраль 2024 года - 8 шт.
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.
Май 2024 года - 18 шт.
Июнь 2024 года – 8 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч
Май 2024 года – 1832 кВт.ч
Июнь 2024 года – 1115 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях
- отключение (повреждение) бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

Июнь					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
103	03.06.2024г	09ч30м	15ч30м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
104	04.06.2024г	00ч05м	00ч06м	ТП-4005, РУ-0,4 кВ;	Вывод в ремонт Т-2
105	06.06.2024г	09ч10м	14ч45м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
106	06.06.2024г	09ч45м	15ч50м	ТП-84, РУ-0,4 кВ, ф.6,12;	По заявке АО «Теплоэнерго»
107	06.06.2024г	09ч40м	15ч45м	ТП-16, РУ-0,4 кВ, ф.1,2;	По заявке АО «Теплоэнерго»
108	06.06.2024г	13ч10м		ТП-"Метро", РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке администрации Канавинского р-на
109	08.06.2024г	00ч05м	00ч25м	ТП-387;	Переключение ступени ПБВ Т-1, Т-2
110	08.06.2024г	09ч00м	11ч25м	ТП-451, РУ-0,4 кВ, ф. 8,16;	По заявке Министерства финансов НО
111	12.06.2024г	15ч50м	19ч25м	ТП-2380, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ПАО «Россети»
112	13.06.2024г	10ч05м	17ч15м	ТП-3479;	Монтаж узлов учета
113	13.06.2024г	03ч00м		ТП-3162, РУ-0,4 кВ, ф. 16;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН"
114	14.06.2024г	05ч35м	17ч30м	РП-4, РУ-6 кВ, ф.9;	По заявке ООО "Автоглушитель"
115	18.06.2024г	11ч15м		ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.1, 2;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН"
116	20.06.2024г	10ч05м	11ч05м	ТП-1, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке МП "Инженерные Сети"
117	20.06.2024г	12ч00м	12ч15м	РП-26, РУ-6 кВ, ф.26-11;	Поверка ТТ
118	26.06.2024г	10ч35м	19ч50м	ТП-3, ф.1;	По заявке ООО "МНИТЕК"
119	27.06.2024г	15ч35м	15ч45м	ТП-3179, РУ-0,4кВ, ф.8;	По заявке АО "Ниж. Водоканал"
120	28.06.2024г	14ч00м	14ч40м	ТП-8;	Переключение ступеней ПБВ

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, июнь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
53	09,37 2024.06.10	11,20 2024.06.10	РП-26	ТП-225	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
54	11,30 2024.06.13	12,05 2024.06.13	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.3 - РП-3 А	ТП-45(1); ТП-49; РП-7(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
55	11,30 2024.06.13	14,10 2024.06.13	КЛ-10кВ РП-7 - ТП-44(1)	ТП-44(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
56	12,45 2024.06.13	18,25 2024.06.13	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" - РП-15	КТП-63; ТП-2228; ТП-2452; ТП-2881; ТП-2460	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
		16,10 2024.06.13	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" - РП-15	ТП-2768	
		14,45 2024.06.13	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" - РП-15	ТП-2466	
		14,30 2024.06.13	КЛ-6кВ ПС "Ленинская" - РП-15	ТП-2473	
57	03,15 2024.06.18	04,25 2024.06.18	РП-38 ф.382	ТП-368(2); ТП-363(2); ТП-364(2); ТП-365(2); ТП-868	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
58	12,00 2024.06.23	14,25 2024.06.23	2КЛ-6кВ: ТП-2465(1) - ТП-2041; ТП-2465(1) - ТП-2287	ТП-2465(1); ТП-2461(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
59	15,00 2024.06.23	16,20 2024.06.23	РП-71 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2416(1); ТП-2150; ТП-2211	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
60	15,10 2024.06.30	03,50 2024.07.01	3 КЛ-10кВ: ГПП "Фреза" ф.18 - РП-3А ф.10; ГПП "Фреза" ф.3 - РП-3А ф.1; РП-3А ф.9 - РП-7 ф.9	РП-7; ТП-44; ТП-45; ТП-49	Аварийное отключение в смежной сетевой организации; Повреждение сторонней организацией КЛ