

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.
Февраль 2024 года - 8 шт.
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.
Май 2024 года - 18 шт.
Июнь 2024 года – 8 шт.

Июль 2024 года – 6 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч
Май 2024 года – 1832 кВт.ч
Июнь 2024 года – 1115 кВт.ч

Июль 2024 года – 810 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях
- отключение (повреждение) бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

Июль					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
121	02.07.2024г	09ч05м	09ч05м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, Ф. 14;	По заявке ПАО «Россети»
122	03.07.2024г	00ч00м	00ч30м	ТП-4776;	Переключение ступени ПБВ Т-1, Т-2
123	03.07.2024г	00ч00м	00ч30м	ТП-52;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: РП-82, Ф.820 - ТП-57 + вывод в ремонт КЛ-6 кВ: ТП-52 - ТП-103
124	03.07.2024г	00ч00м	00ч30м	ТП-57;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: РП-82, Ф.820 - ТП-57 + вывод в ремонт КЛ-6 кВ: ТП-52 - ТП-103
125	03.07.2024г	09ч10м	11ч55м	ТП-2252	Замена ТТ на вводах 0,4 кВ от Т-1 и Т-2
126	04.07.2024г	09ч25м		ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 9;	Отключение д.12 ул. Давыдова - дом под снос
127	04.07.2024г	10ч00м	13ч10м	ТП-2846, РУ-0,4 кВ;	Замена ТТ на вводах 0,4 кВ от Т-1 и Т-2
128	04.07.2024г	10ч10м	12ч20м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.7;	По заявке потребителя (ИП Крейдерман)
129	06.07.2024г	00ч10м	00ч45м	ТП-52;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-52 - ТП-103
130	08.07.2024г	10ч25м	12ч45м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке ПАО «Россети»
131	10.07.2024г	09ч15м	10ч25м	ТП-2380, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена рубильника Ф.8
132	11.07.2024г	00ч00м	00ч30м	ТП-566	Подключение нового потребителя
133	11.07.2024г	09ч05м	17ч20м	ТП-110, РУ0,4 кВ, Ф.14;	По заявке потребителя АО "Нижегородский Водоканал"
134	12.07.2024г	05ч40м	06ч40м	РП-4 Ф.7;	По заявке потребителя (ИП Смольянинов Д.А.)
135	13.07.2024г	09ч00м	15ч30м	РП-14, РУ-0,4кВ	Перенос кабелей
136	15.07.2024г	09ч20м	11ч45м	ТП-2380, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя
137	15.07.2024г	10ч25м		ТП-11, РУ-0,4 кВ, ф.15;	Отключение д.10 ул. Рябцева - дом под снос
138	16.07.2024г	10ч25м	10ч55м	РП-4, РУ-6 кВ, Ф.8;	Поверка ТТ
139	16.07.2024г	12ч25м	15ч00м	РП-1, РУ-6 кВ, Ф.8;	Поверка ТТ
140	17.07.2024г	09ч00м	09ч15м	ТП-2341, РУ-0,4 кВ, ф.8;	ОМП КЛ-0,4 кВ от ТП-2341 до ВРУ дома ул.Архитектурная, .2/1;
141	17.07.2024г	23ч00м	23ч05м	ТП-4070	Переключения в сетях 6 кВ - Нижновэнерго
142	18.07.2024г	13ч00м		ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Отключение д.15 ул. Магаданская - дом под снос
143	18.07.2024г	14ч15м		ТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.13;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН"
144	18.07.2024г	14ч15м	14ч40м	ТП-739, РУ-0,4 кВ, Ф.8,10;	По заявке потребителя (Больница №2)
145	23.07.2024г	09ч20м	09ч40м	ТП-3512;	По заявке ПАО «Россети»
146	24.07.2024г	09ч50м	12ч55м	РП-15, фид.155, 156	По заявке потребителя (АО НПО "Полёт")
147	25.07.2024г	09ч10м	11ч35м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.7;	Замена ТТ
148	25.07.2024г	09ч40м	14ч00м	ТП-23;	Монтаж и подключение узла учета нового потребителя
149	25.07.2024г	15ч20м	17ч45м	ТП-83, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение вновь проложенного кабеля

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
150	26.07.2024г	09ч30м	13ч45м	ТП-387, РУ-0,4 кВ, фид.9;	По заявке ПАО «Россети»
151	28.07.2024г	08ч50м	10ч55м	ТП-117, РУ-0,4 кВ, фид.17;	По заявке потребителя АО "Нижегородский Водоканал"
152	28.07.2024г	10ч55м	14ч25м	ТП-117, РУ-0,4 кВ, фид.7;	По заявке потребителя АО "Нижегородский Водоканал"
153	30.07.2024г	09ч10м	13ч05м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.19;	По заявке ПАО «Россети»
154	31.07.2024г	10ч30м	18ч10м	ЗРП-1, РУ-6кВ, Ф.4;	Замена блока РЗиА, настройка РЗиА

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, июль**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
61	07,15 2024.07.01	09,50 2024.07.01	КЛ-6кВ ТП-453 - ТП-889 ООО "Специнвестпроект"	ТП-15	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
62	10,00 2024.07.03	10,40 2024.07.03	РП-5 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижевоэнерго"	ТП-4062	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
63	11,50 2024.07.13	13,20 2024.07.13	КЛ-6кВ ТП-339 (1) - ТП-74	ТП-339(1); ТП-338(1); ТП-74	Повреждение сторонней организацией КЛ
64	12,40 2024.07.24	16,15 2024.07.24	РП-27 ф.207 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижевоэнерго"	ТП-2456	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
65	14,05 2024.07.24	16,35 2024.07.24	2КЛ-6кВ: ТП-3300 - ТП-3530; ТП-3300 - РП-12 ф.125	ТП-3300	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
66	15,30 2024.07.28	18,20 2024.07.28	КЛ-6кВ РП-112 - ТП-5555	ТП-111; ТП-109	Повреждение сторонней организацией КЛ
		16,55 2024.07.28		РП-112; ТП-110; ТП-115(1)	