

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.
Февраль 2024 года - 8 шт.
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.
Май 2024 года - 18 шт.
Июнь 2024 года – 8 шт.

Июль 2024 года – 6 шт.
Август 2024 года – 11 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч
Май 2024 года – 1832 кВт.ч
Июнь 2024 года – 1115 кВт.ч

Июль 2024 года – 810 кВт.ч
Август 2024 года – 985 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях
- отключение (повреждение) бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- воздействие животных и птиц

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

Август					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
155	01.08.2024г	09ч00м	09ч40м	ТП-3512 РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ПАО «Россети»
156	01.08.2024г	10ч50м	16ч00м	РП-2 Фреза, РУ-6кВ, фид.11; КТП-8; КТП-9	Ревизия силового трансформатора на КТП-8
157	02.08.2024г	18ч40м	22ч50м	ТП-2238, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО «Россети»
158	08.08.2024г	00ч00м	00ч05м	РП-112; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115 (СШ-1);	Включение в работу после ремонта КЛ-6 кВ: РП-112, Ф.665 - ТП-5555
159	08.08.2024г	11ч40м	16ч25м	ТП-56, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-56, Ф.1 до ВРУ дома ул.Московское шоссе,203
160	12.08.2024г	10ч15м	11ч35м	РП-45, РУ-10 кВ, Ф.459.	По заявке потребителя (ООО "Энергосоюз")
161	12.08.2024г	10ч15м	11ч30м	РП-45, РУ-10 кВ, Ф.45-10.	По заявке потребителя (ООО "Энергосоюз")
162	13.08.2024г	00ч10м	00ч20м	КТП-26;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: РП-2, Ф.13
163	13.08.2024г	08ч00м	11ч55м	ТП-13;	Перекладка КЛ-6кВ РП-2, ф.5 - ТП-13
164	13.08.2024г	13ч00м	19ч35м	ТП-2456, РУ-0,4кВ, Ф.3;	Ремонт КЛ-0,4 кВ от К.Я. до Дет/сад 352 ул.Электровоз-ная, 8а (бесхоз)
165	13.08.2024г	14ч25м		ТП-389, РУ-6 кВ, Ф.9;	По заявке потребителя (Лукойл-Центрнефтепродукт)
166	14.08.2024г	10ч20м	12ч30м	РП-4, РУ-6 кВ, Ф.4,6,11;	Поверка ТТ
167	14.08.2024г	10ч20м	21ч50м	РП-4, РУ-6 кВ, Ф.7;	Поверка ТТ
168	15.08.2024г	00ч10м	00ч20м	ТП-47;	Подключение нового потребителя
169	15.08.2024г	01ч25м	00ч30м	ТП-2002	Переключения в сетях 6 кВ - ПАО «Россети»
170	17.08.2024г	00ч00м	00ч25м	ТП-914;	Переключение ступени ПБВ Т-1, Т-2
171	17.08.2024г	09ч00м	12ч25м	ТП-451;	По заявке потребителя (Министерство финансов Нижегородской области)
172	22.08.2024г	00ч00м	00ч35м	ТП-76, РУ-0,4кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
173	22.08.2024г	10ч00м	11ч35м	ТП-587, РУ-0,4 кВ;	Подключение нового потребителя
174	26.08.2024г	14ч00м	15ч55м	ТП-2968, РУ-0,4кВ, ф.5;	Коронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ул. Юпитерская
175	27.08.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-387, СШ1;	Восстановление схемы
176	29.08.2024г	20ч10м	20ч50м	КТП-84	Включение в работу КЛ-6 кВ: КТП-84 - ТП-122 (Нижновэнерго)

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, август**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
67	05,05 2024.08.05	06,55 2024.08.05	РП-81 ф.818 ООО "Специнвестпроект"	ТП-5012(1); ТП-5013(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
68	13,25 2024.08.09	15,25 2024.08.09	2КЛ-10кВ: ТП-362(1) - ТП-354(1); ТП-366(2) - ТП-365(2)	РП-38; РП-58	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
		17,55 2024.08.09		ТП-367; ТП-366	
69	17,10 2024.08.11	18,15 2024.08.11	РП-36 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2047; ТП-2965	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
70	06,00 2024.08.18	07,00 2024.08.18	РП-11 ф.111 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-587; РП-11 ф.111 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
71	07,40 2024.08.18	10,30 2024.08.18	ТП -587	ТП-587; РП-11 ф.111 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
72	12,00 2024.08.21	15,15 2024.08.21	КЛ-6кВ РП-76 - ТП-3455 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-3300(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
73	15,50 2024.08.26	23,20 2024.08.26	ТП-3501	ТП-3501	Воздействие животных и птиц
74	07,30 2024.08.27	08,40 2024.08.27	КЛ-6кВ РП-10 - ТП-4779	ТП-4016(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
75	08,30 2024.08.28	11,05 2024.08.28	КЛ-10кВ РП-7 - ТП-44	ТП-44	Повреждение сторонней организацией КЛ
76	18,00 2024.08.28	23,20 2024.08.28	2КЛ-6кВ: ТП-122 - КТП-84; ТП-148 - КТП-84	КТП-84	Аварийное отключение в смежной сетевой организации