

**Сводные данные о количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2024 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2024 года - 9 шт.  
Февраль 2024 года - 8 шт.  
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.  
Май 2024 года - 18 шт.  
Июнь 2024 года – 8 шт.

Июль 2024 года – 6 шт.  
Август 2024 года – 11 шт.  
Сентябрь 2024 года – 5 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2024 года – 951 кВт.ч  
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч  
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч  
Май 2024 года – 1832 кВт.ч  
Июнь 2024 года – 1115 кВт.ч

Июль 2024 года – 810 кВт.ч  
Август 2024 года – 985 кВт.ч  
Сентябрь 2024 года – 512 кВт.ч

**Основные причины аварийных отключений:**

- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях
- отключение (повреждение) бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- воздействие животных и птиц

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2024 год, сентябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
77	23,20 2024.09.06	04,40 2024.09.07	РП-51 ф.5110 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-597; ТП-803; ТП-389; ТП-743	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
78	11,20 2024.09.11	13,55 2024.09.11	ПС Молитовская ф. 612 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2229; ТП-2002	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
79	13,35 2024.09.17	14,10 2024.09.17	РП-91 ф.9123	ТП-456(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
80	12,25 2024.09.22	14,00 2024.09.22	РП-1 ф.13 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-451(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
81	10,40 2024.09.23	11,45 2024.09.23	КЛ-6кВ ТП-2700(2) - ТП-2887	ТП-2910; ТП-2300	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2024 год**

Сентябрь					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
177	03.09.2024г	10ч30м	13ч35м	ТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке АО "ДК Московского района"
178	03.09.2024г	10ч30м	14ч30м	ТП-3501;	Монтаж приборов учета в ТП-3501
179	04.09.2024г	09ч30м	13ч25м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО Россети
180	09.09.2024г	09ч55м	10ч50м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 2;	Кронирование деревьев вдоль ВЛ-0,4 кВ у д.7, 9, 11 по ул.Давыдова
181	09.09.2024г	14ч20м	14ч40м	ТП-3512	По заявке ПАО Россети
182	09.09.2024г	16ч00м	16ч35м	ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф. 4;	По заявке МУП Водоканал
183	11.09.2024г	16ч00м	16ч20м	ТП-597, РУ-0,4 кВ, ф. 4;	По заявке МУП Водоканал
184	11.09.2024г	22ч45м	00ч15м	ТП-Метро	По заявке метрополитена
185	13.09.2024г	03ч00м	16ч00м	ТП-3162, РУ-0,4 кВ, Ф. 16;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
186	13.09.2024г	15ч25м	15ч45м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО Россети
187	16.09.2024г	10ч55м		ТП-5012, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ДК им.Орджонекидзе
188	16.09.2024г	17ч30м	17ч35м	ТП-26;	Перевод питания РУ-0,4кВ на ТП-26
189	17.09.2024г	08ч35м	08ч40м	ТП-13;	Перевод питания РУ-0,4кВ ТП-13
190	17.09.2024г	19ч10м	21ч10м	ТП-13;	Восстановление нормальной схемы питания РУ-0,4кВ ТП-13
191	18.09.2024г	06ч00м	06ч05м	ТП-26;	Восстановление нормальной схемы питания РУ-0,4кВ ТП-26
192	18.09.2024г	10ч05м	11ч20м	ТП-52, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ДУК Моск.района
193	23.09.2024г	10ч20м	12ч15м	РП-3, РУ-0,4 кВ, ф.21;	Замена ТТ
194	24.09.2024г	09ч30м	11ч30м	РП-1, РУ-0,4 кВ, ф.22,36;	Замена ТТ
195	24.09.2024г	19ч30м	19ч45м	ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.3;	По заявке аварийной службы Ленинского района
196	25.09.2024г	10ч00м	10ч40м	ТП-4555, РУ-0,4 кВ, ф..2;	По заявке ООО "Регион-сервис-НН"
197	25.09.2024г	15ч00м		ТП-2062, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
198	25.09.2024г	15ч20м		ТП-2727, РУ-0,4 кВ;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
199	26.09.2024г	08ч10м	10ч10м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена ТТ на Ф. 11 - ВЛ-0,4кВ гр.Район к оп.3
200	27.09.2024г	09ч35м	11ч10м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.1,5;	Замена ТТ
201	29.09.2024г	09ч00м	13ч05м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.3,18;	По заявке ПАО Россети
202	30.09.2024г	10ч05м	14ч05м	ТП-2932	Монтаж приборов учета в ТП-2932 на Ф.1,5 - ул.Профинтерна, 28