

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.
Февраль 2024 года - 8 шт.
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.
Май 2024 года - 18 шт.
Июнь 2024 года – 8 шт.

Июль 2024 года – 6 шт.
Август 2024 года – 11 шт.
Сентябрь 2024 года – 5 шт.

Октябрь 2024 года – 10 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч
Май 2024 года – 1832 кВт.ч
Июнь 2024 года – 1115 кВт.ч

Июль 2024 года – 810 кВт.ч
Август 2024 года – 985 кВт.ч
Сентябрь 2024 года – 512 кВт.ч

Октябрь 2024 года – 940 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях
- отключение (повреждение) бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- воздействие животных и птиц

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

Октябрь					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
203	01.10.2024г	09ч50м	13ч20м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 1,3;	По заявке ПАО Россети
204	02.10.2024г	08ч10м	11ч15м	РП-3, РУ-6 кВ, СШ-2;	ППР
205	02.10.2024г	09ч10м	11ч50м	ТП-3512 РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети
206	02.10.2024г	11ч05м	11ч50м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	По заявке ПАО Россети
207	03.10.2024г	09ч30м	11ч45м	ТП-2184, РУ-0,4 кВ, Ф.7;	Замена ТТ
208	03.10.2024г	09ч50м	11ч45м	ТП-3424, РУ-0,4 кВ, Ф.2 (МП "Инженерные Сети");	По заявке ПАО Россети
209	04.10.2024г	09ч35м	12ч10м	ТП-404, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Монтаж ТТ на ф.2 ООО «Ацумари»
210	08.10.2024г	11ч35м	14ч05м	ТП-387, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета
211	09.10.2024г	00ч05м	00ч07м	ТП-339, СШ-1;	Вынос КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.30 - ТП-339(1)
212	09.10.2024г	00ч05м	00ч07м	ТП-338, СШ-1 - новая;	Вынос КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.30 - ТП-339(1)
213	09.10.2024г	09ч45м	11ч45м	ТП-408, РУ-0,4 кВ, Ф.16,17;	По заявке потребителя (ООО "Стандарт")
214	09.10.2024г	10ч10м	14ч00м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	Замена приборов учета
215	09.10.2024г	10ч35м		ТП-917, РУ-0,4 кВ, Ф.1	по заявке потребителя (СЗ "Приволжье Свой Дом")
216	10.10.2024г	09ч40м	13ч10м	ТП-2238, РУ-0,4кВ, ф.2;	Замена приборов учета
217	10.10.2024г	22ч10м	22ч25м	ТП-4555, РУ-0,4 кВ, ф.2;	по заявке потребителя (АО "ДК Советского района")
218	11.10.2024г	20ч25м	21ч05м	ТП-291, РУ-0,4 кВ, Ф.10,16	По заявке потребителя
219	12.10.2024г	00ч35м	00ч40м	ТП-338;	Вывод в резерв КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.33 - ТП-339(2)
220	12.10.2024г	00ч35м	00ч40м	ТП-339;	Вывод в резерв КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.33 - ТП-339(2)
221	14.10.2024г	09ч00м	15ч15м	ТП-40, РУ-0,4, СШ-1;	Подключение нового потребителя
222	14.10.2024г	10ч00м	12ч05м	ТП-2910;	Замена приборов учета
223	15.10.2024г	09ч00м	15ч25м	ТП-40, РУ-0,4, СШ-2;	Подключение нового потребителя
224	15.10.2024г	09ч40м	12ч40м	ТП-2382, РУ-0,4 кВ;	Замена приборов учета
225	15.10.2024г	10ч30м	16ч10м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 2;	По заявке ПАО Россети
226	16.10.2024г	15ч00м	16ч55м	ТП-4015, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета
227	17.10.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-338, СШ-2;	Включение в работу КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.33 - ТП-339(2)
228	17.10.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-339, СШ-2;	Включение в работу КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.33 - ТП-339(2)
229	17.10.2024г	13ч15м	10ч25м	ТП-3161, РУ0,4 кВ, Ф.5, 14;	Замена приборов учета
230	18.10.2024г	00ч05м	00ч25м	ТП-2382, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Замена приборов учета

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
231	18.10.2024г	00ч05м	00ч10м	ТП-338, СШ-1;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.30 - ТП-339(1)
232	18.10.2024г	00ч05м	00ч10м	ТП-339, СШ-1;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.30 - ТП-339(1)
233	18.10.2024г	09ч40м	12ч40м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.6,8;	Замена приборов учета
234	22.10.2024г	00ч05м	00ч10м	ТП-338, СШ-1;	Включение в работу КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.30 - ТП-339(1)
235	22.10.2024г	00ч05м	00ч10м	ТП-339, СШ-1;	Включение в работу КЛ-6 кВ: РП-3, Ф.30 - ТП-339(1)
236	22.10.2024г	08ч25м	11ч35м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя
237	23.10.2024г	13ч20м		ТП-2452 РУ-0,4 кВ, ф. 8;	Запитан от КТП-63, ф.10
238	23.10.2024г	13ч30м	17ч25м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
239	23.10.2024г	14ч05м	15ч30м	ТП-27, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Замена приборов учета
240	23.10.2024г	15ч00м	16ч35м	ТП-2301, РУ-0,4 кВ, ф.10;	по заявке потребителя (ПОУМТС МВД России)
241	24.10.2024г	09ч30м	12ч15м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.18;	По заявке ПАО Россети
242	25.10.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-366, РУ-0,4кВ, СШ-2;	Переключение ПБВ трансформатора Т-2
243	29.10.2024г	09ч55м	14ч45м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 2;	По заявке ПАО Россети
244	29.10.2024г	09ч55м	11ч35м	ТП-44, РУ-0,4 кВ, ф.4;	по заявке потребителя (Школа № 115)
245	29.10.2024г	11ч25м	14ч25м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 1,10;	по заявке потребителя (ООО "ГУД")
246	30.10.2024г	07ч20м	17ч20м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, ф.10;	по заявке потребителя (СИНН Групп)
247	31.10.2024г	00ч10м	00ч25м	ТП-44, РУ-0,4 кВ;	Включение в работу после ремонта КЛ-0,4 кВ Ф.4 -Школа № 115 ул. Просвещенская 4 (Пищеблок)
248	31.10.2024г	00ч30м	00ч-35м	ТП-291;	По заявке ПАО Россети
249	31.10.2024г	13ч10м	15ч25м	ТП-104, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, октябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
82	16,18 2024.10.02	17,40 2024.10.02	2КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.3, ф.8	РП-7; РП-3А(1); ТП-40; ТП-44; ТП-45	Повреждение сторонней организацией КЛ
83	16,00 2024.10.02	17,40 2024.10.02	РП-20 ф.202 ПАО филиал "Нижновэнерго"	ТП-2238	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
84	16,00 2024.10.06	17,30 2024.10.06	РП-51 ф.5110 Филиала "Нижновэнерго"	ТП-597; ТП-803; ТП-3; ТП-389; ТП-743	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
85	15,05 2024.10.08	16,50 2024.10.08	2 КЛ-6кВ: РП-14 ф.143 Филиала "Нижновэнерго", ТП-4038(1) - ТП-4830(2) ООО "Специнвестпроект"	ТП-4015	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
86	15,30 2024.10.08	18,25 2024.10.08	КЛ-10кВ ТП-365(1) - ТП-366(1)	РП-38 ф.382; ТП-366; ТП-367	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
87	10,40 2024.10.13	15,40 2024.10.13	КЛ-10кВ ПС Кузнечиха - РП-38	РП-38; РП-58; ТП-366; ТП-367	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
88	01,10 2024.10.14	02,25 2024.10.14	КЛ-6кВ ТП-2263 - РП-24	ТП-2479(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
89	14,50 2024.10.22	16,05 2024.10.22	КЛ-6кВ РП-3 - ТП-339(2)	ТП-339(2); ТП-338(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
90	16,40 2024.10.24	18,25 2024.10.24	КЛ-6кВ ТП-116 - ТП-82	ТП-116; ТП-66; ТП-65; ТП-38; ТП-67	Повреждение сторонней организацией КЛ
		17,50 2024.10.24	КЛ-6кВ ТП-116 - ТП-82	ТП-82	
		17,30 2024.10.24	КЛ-6кВ ТП-116 - ТП-82	ТП-83	
91	08,20 2024.10.28	10,05 2024.10.28	КЛ-6кВ ТП-2153 - ТП-2073	ТП-2968	Повреждение сторонней организацией КЛ