

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2024 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2024 года - 9 шт.
Февраль 2024 года - 8 шт.
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.
Май 2024 года - 18 шт.
Июнь 2024 года – 8 шт.

Июль 2024 года – 6 шт.
Август 2024 года – 11 шт.
Сентябрь 2024 года – 5 шт.

Октябрь 2024 года – 10 шт.
Ноябрь 2024 года – 8 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:

Январь 2024 года – 951 кВт.ч
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч
Май 2024 года – 1832 кВт.ч
Июнь 2024 года – 1115 кВт.ч

Июль 2024 года – 810 кВт.ч
Август 2024 года – 985 кВт.ч
Сентябрь 2024 года – 512 кВт.ч

Октябрь 2024 года – 940 кВт.ч
Ноябрь 2024 года – 995 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях
- отключение (повреждение) бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- воздействие животных и птиц

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2024 год**

Ноябрь					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
250	01.11.2024г	09ч30м	10ч00м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.7;	По заявке потребителя
251	01.11.2024г	10ч10м	13ч35м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Замена приборов учета
252	01.11.2024г	12ч35м	15ч10м	ТП-566 РУ-0,4кВ, ф. 3;	По заявке ПАО Россети
253	02.11.2024г	09ч20м	11ч05м	ТП-104, РУ-0,4 кВ, Ф. 8;	Замена приборов учета
254	02.11.2024г	09ч45м	10ч15м	ТП-3512 РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети
255	07.11.2024г	09ч10м	14ч10м	ТП-320, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета
256	08.11.2024г	23ч00м	23ч01м	ТП-338, СШ-2;	Включение в работу после ремонта КЛ-6 кВ: ТП-339(2) - ТП-338(2)
257	10.11.2024г	09ч10м	14ч05м	ТП-426, СШ-1;	Замена приборов учета
258	11.11.2024г	10ч15м	13ч10м	ТП-109, РУ-0,4 кВ, Ф. 12;	Ремонт кабеля на Ф. 10 - ВНС
259	13.11.2024г	16ч00м	18ч55м	ТП-2762, РУ-0,4 кВ;	Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ
260	14.11.2024г	09ч25м	14ч00м	ТП-320, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Замена приборов учета
261	14.11.2024г	10ч10м	14ч10м	ТП-18, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	Ремонт электрооборудования в ВРУ дома ул.Страж Революции,7/5
262	14.11.2024г	10ч15м	11ч35м	РП-1, РУ-0,4 кВ, Ф.2,17,20,32;	Замена приборов учета
263	14.11.2024г	12ч45м	13ч55м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, ЯБПВ №1,18;	Замена приборов учета
264	15.11.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-451;	Перключения сетях 6 кВ ПАО Россети
265	15.11.2024г	10ч25м	11ч25м	РП-3, РУ-0,4 кВ, Ф.27;	Замена приборов учета
266	15.11.2024г	12ч05м	12ч55м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, ф.27;	Замена приборов учета
267	16.11.2024г	09ч10м	16ч15м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, Ф.5,7,11,17;	Замена приборов учета
268	16.11.2024г	17ч45м	17ч50м	ТП-4016, РУ-0,4 кВ, Ф.5,13;	По заявке Нагорной аварийной службы
269	17.11.2024г	09ч10м	12ч15м	ТП-426, РУ-0,4 кВ, СШ-2"	Замена приборов учета
270	18.11.2024г	10ч00м	10ч35м	ТП-13, РУ-0,4 кВ, Ф2;	Замена приборов учета
271	18.11.2024г	10ч20м	12ч50м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	Замена приборов учета
272	18.11.2024г	12ч20м	12ч45м	КТП-22, РУ-0,4 кВ, Ф2;	Замена приборов учета
273	19.11.2024г	08ч50м	17ч15м	ТП-5;	Заводка и подключение КЛ-6 кВ
274	19.11.2024г	11ч20м	12ч50м	КТП-26, РУ-0,4 кВ, СШ-1, Ф.1;	Замена приборов учета
275	20.11.2024г	19ч45м	21.11.2024 г 02ч20м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.15;	Ремонт опоры ВЛ-0,4 кВ
276	21.11.2024г	09ч00м	09ч15м	РП-1, РУ-0,4кВ, Ф.21;	Замена приборов учета
277	21.11.2024г	13ч15м	14ч35м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.5;	Замена приборов учета
278	21.11.2024г	13ч25м	14ч40м	ТП-5, РУ-0,4 кВ, Ф. 1;	Замена приборов учета

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
279	21.11.2024г	22ч40м	22.11.2024 г 01ч00м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети
280	22.11.2024г	09ч30м	11ч40м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.1;	По заявке ПАО Россети
281	22.11.2024г	11ч15м	11ч50м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО Россети
282	23.11.2024г	08ч15м	09ч50м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-2, Ф. 7,8;	Замена приборов учета
283	23.11.2024г	11ч00м	12ч55м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, Ф. 1,2,4;	Замена приборов учета
284	23.11.2024г	13ч40м	14ч50м	РП-1, РУ-0,4кВ, Ф.19,21;	Замена приборов учета
285	25.11.2024г	10ч00м	10ч50м	ТП-62, РУ-0,4кВ ф.4,5;	Замена приборов учета
286	26.11.2024г	13ч55м	16ч50м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО Россети
287	27.11.2024г	11ч40м	12ч20м	ТП-339, РУ-0,4 кВ, Ф.8,12;	Замена приборов учета
288	28.11.2024г	10ч40м	10ч55м	ТП-2197, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	Замена автоматического выключателя в шкафу учета
289	28.11.2024г	13ч15м	14ч45м	ТП-108, РУ-0,4 кВ, Ф.7,15;	Замена приборов учета
290	28.11.2024г	15ч10м	16ч25м	КТП-18;	Перезаводка КЛ-0,4 кВ Ф.3 на новую СШ-0,4 кВ
291	29.11.2024г	13ч30м	15ч25м	ТП-387, СШ-2;	Замена приборов учета
292	30.11.2024г	01ч00м	01ч20м	ТП-111, РУ-0,4 кВ;	Вывод в ремонт Т-2
293	30.11.2024г	08ч20м	11ч30м	ТП-2762, РУ-0,4 кВ, Ф.8,10;	Замена приборов учета
294	30.11.2024г	09ч25м	16ч20м	ТП-451, СШ-2;	ППР

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2024 год, ноябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
92	15,40 2024.11.06	16,35 2024.11.06	ТП -40(1) - ТП-41(1)	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17а(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
93	09,30 2024.11.15	11,10 2024.11.15	КЛ-6кВ ТП-2720 – ТП-2817	ТП-2817(2); ТП-2909	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
94	05,55 2024.11.24	08,15 2024.11.24	КЛ-6кВ ТП-46 – РП-7	ТП-46; ТП-387	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
95	07,25 2024.11.27	08,35 2024.11.27	КЛ-6кВ ТП-2416 – ТП-2150	ТП-2150	Повреждение сторонней организацией КЛ
96	11,15 2024.11.27	12,35 2024.11.27	КЛ-6кВ ТП-3424 – ТП-549	ТП-48; ТП-47; ТП-53; ТП-74; ТП-549; ТП-7; ТП-3424	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
97	05,00 2024.11.28	06,35 2024.11.28	КД-6кВ РП-15 – ТП-138	ТП-46; ТП-387	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
98	17,05 2024.11.29	18,05 2024.11.29	РП-55 ф. 550 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-308(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
99	21,20 2024.11.29	22,20 2024.11.29	КЛ-6кВ РП-15 ф.609	ТП-2466; ТП-2150	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
		23,00 2024.11.29		ТП-2813; ТП-2768; ТП-2737	
		00,35 2024.11.30		ТП-2228; ТП-2460; ТП-2452; ТП-2881; ТП-2473; ТП-2737	