

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2024 год, декабрь**

<b>№ п/п</b>	<b>Время и дата отключения</b>	<b>Время и дата включения</b>	<b>Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг</b>	<b>Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг</b>	<b>Причина отключения</b>
100	06,45 2024.12.09	08,40 2024.12.09	РП-19 ф.192 ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	ТП-597; ТП-803; ТП-3; ТП-743; ТП-389	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
101	12,30 2024.12.14	14,35 2024.12.14	КЛ-6кВ РП-3 - ТП-151 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-739; ТП-308(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2024 год**

<b>Декабрь</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Время отключения</b>	<b>Время включения</b>	<b>№ТП, РП</b>	<b>Причина отключения</b>
295	01.12.2024г	08ч30м	14ч00м	ТП-451, СШ-1;	ППР
296	02.12.2024г	12ч15м	13ч45м	ТП-104, РУ-0,4 кВ, Ф. 7,14;	Замена приборов учета
297	02.12.2024г	13ч10м	15ч40м	ТП-110, РУ-0,4 кВ, СШ-1,	Замена приборов учета
298	02.12.2024г	16ч30м	16ч35м	ТП-2466;	Восстановление схемы
299	03.12.2024г	09ч30м	12ч35м	ТП-17	Замена приборов учета
300	04.12.2024г	10ч30м	11ч55м	ТП-397, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета
301	04.12.2024г	16ч30м	18ч50м	ТП-2466, РУ-0,4 кВ, Ф.3,4;	Замена приборов учета
302	05.12.2024г	09ч30м	13ч25м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, СШ-1 и Ф. 22;	Замена приборов учета
303	05.12.2024г	11ч00м	11ч30м	ТП-1, РУ-0,4кВ;	Отключение на ПС "Автотрек", Ф.603 для ППР
304	05.12.2024г	11ч00м	11ч30м	ТП-5;	Отключение на ПС "Автотрек", Ф.603 для ППР
305	06.12.2024г	10ч00м	11ч40м	ТП-291, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета
306	06.12.2024г	10ч20м	12ч00м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.14,16;	Замена приборов учета
307	06.12.2024г	12ч25м	12ч25м	ТП-566;	Замена приборов учета
308	07.12.2024г	08ч00м	14ч45м	ТП-2428, РУ-0,4 кВ, Ф.3,4,5,7,8,9,11,1 3,14;	Замена приборов учета
309	07.12.2024г	12ч00м	12ч05м	ТП-451, СШ-1;	Восстановление схемы
310	07.12.2024г	20ч00м	20ч05м	ТП-2308, СШ-1;	включение в работу после ремонта КЛ-6кВ: РП-33, Ф.335 - ТП-2308
311	08.12.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Включение в работу после ремонта КЛ-6кВ: ТП-46 - ТП-138
312	08.12.2024г	09ч20м	10ч50м	ТП-3527;	Замена приборов учета
313	08.12.2024г	11ч05м	12ч55м	ТП-3548;	Замена приборов учета
314	08.12.2024г	14ч05м	16ч05м	ТП-107, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета
315	10.12.2024г	13ч00м	13ч45м	ТП-566, РУ- 0,4кВ, ф. 3;	Замена приборов учета
316	10.12.2024г	16ч25м		ТП-426, РУ-6 кВ, Ф.6;	Вывод из эксплуатации
317	11.12.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-597	По заявке ПАО Россети
318	11.12.2024г	00ч00м	00ч05м	ТП-803;	По заявке ПАО Россети
319	11.12.2024г	09ч40м	11ч35м	ТП-2994	Замена приборов учета
320	11.12.2024г	12ч55м	15ч40м	ТП-743, РУ-0,4 кВ, Ф.5;	Замена приборов учета
321	11.12.2024г	12ч55м	14ч50м	ТП-743, РУ-0,4 кВ, Ф.7,8;	Замена приборов учета
322	12.12.2024г	09ч40м	14ч20м	ТП-2909, РУ-0,4 кВ, СШ-1 + Ф.16;	Замена приборов учета
323	12.12.2024г	13ч50м	19ч10м	ТП-387, РУ- 0,4кВ, ф.1, ;	По заявке ПАО Россети
324	12.12.2024г	14ч45м	15ч20м	КТП-21 "Фреза"	По заявке потребителя
325	12.12.2024г	15ч15м	17ч20м	РП-1, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	По заявке потребителя
326	13.12.2024г	09ч35м	09ч45м	ТП-111, РУ-0,4 кВ;	Включение в работу Т-2
327	13.12.2024г	09ч35м	12ч10м	ТП-111, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена приборов учета

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
328	13.12.2024г	12ч00м	13ч15м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.8;	Подключение нового потребителя
329	16.12.2024г	10ч15м	11ч30м	ТП-2447, РУ-0,4 кВ, ф.6,12;	Замена приборов учета
330	16.12.2024г	13ч40м	14ч20м	ТП-2039, РУ-0,4 кВ, ф.9;	Замена приборов учета
331	17.12.2024г	10ч15м	15ч15м	ТП-4776;	Замена приборов учета
332	17.12.2024г	13ч05м	15ч40м	ТП-101, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Замена приборов учета
333	17.12.2024г	14ч00м	15ч50м	ТП-2002, РУ-0,4 кВ, ф.4,5,6;	Замена приборов учета
334	18.12.2024г	10ч45м	15ч10м	ТП-2150;	Замена приборов учета
335	18.12.2024г	11ч10м	15ч25м	ТП-547, РУ-0,4 кВ;	Замена приборов учета
336	18.12.2024г	12ч00м	15ч00м	ТП-3424, РУ-0,4 кВ, Ф.2 (МП "Инженерные Сети");	По заявке ПАО Россети
337	19.12.2024г	09ч45м	10ч55м	ТП-67, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Подключение нового потребителя
339	20.12.2024г	09ч15м	11ч30м	ТП-2447, РУ-0,4 кВ, ф.1,8;	По заявке потребителя
340	20.12.2024г	09ч35м	13ч10м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.8;	Замена приборов учета

**Сводные данные о количестве аварийных отключений  
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
за 2024 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2024 года - 9 шт.  
Февраль 2024 года - 8 шт.  
Март 2024 года - 7 шт.

Апрель 2024 года - 11 шт.  
Май 2024 года - 18 шт.  
Июнь 2024 года – 8 шт.

Июль 2024 года – 6 шт.  
Август 2024 года – 11 шт.  
Сентябрь 2024 года – 5 шт.

Октябрь 2024 года – 10 шт.  
Ноябрь 2024 года – 8 шт.  
Декабрь 2024 года – 2 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2024 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2024 года – 951 кВт.ч  
Февраль 2024 года – 870 кВт.ч  
Март 2024 года – 895 кВт.ч

Апрель 2024 года – 1059 кВт.ч  
Май 2024 года – 1832 кВт.ч  
Июнь 2024 года – 1115 кВт.ч

Июль 2024 года – 810 кВт.ч  
Август 2024 года – 985 кВт.ч  
Сентябрь 2024 года – 512 кВт.ч

Октябрь 2024 года – 940 кВт.ч  
Ноябрь 2024 года – 995 кВт.ч  
Декабрь 2024 года – 237 кВт.ч

**Основные причины аварийных отключений:**

- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях
- отключение (повреждение) бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- воздействие животных и птиц