

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2025 год**

Январь					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
1	05.01.2025г	09ч50м	13ч35м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-2, ф. 5,7,8,10;	По заявке потребителя (ПАО "Нител")
2	10.01.2025г	13ч10м	13ч45м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.5	По заявке ПАО Россети – ф-л Нижновэнерго
3	11.01.2025г	09ч05м	11ч05м	ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети – ф-л Нижновэнерго
4	11.01.2025г	10ч00м	14ч40м	КТП-8;	По заявке потребителя
5	13.01.2025г	11ч55м	27.01.2025г 14ч20м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-2, ф. 8;	По заявке потребителя (ПАО "Нител")
6	16.01.2025г	15ч35м	16ч20м	ТП-11, РУ-0,4 кВ, ф. 9;	По заявке потребителя
7	17.01.2025г	16ч40м	16ч45м	ТП-2211;	Включение в работу КЛ-6кВ: ТП-2211 - ТП-2150
8	21.01.2025г	00ч00м	00ч25м	ТП-117, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Ремонт электрооборудования в ТП-117
9	23.01.2025г	23ч05м	23ч10м	ТП-36, СШ-1	Оперативные переключения по заявке деж. дисп. Метроролитена
10	24.01.2025г	10ч00м	14ч20м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, СШ-2, Гребной канал;	Замена ПУ
11	25.01.2025г	08ч45м	11ч30м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-2, ф. 10;	По заявке потребителя (ПАО "Нител")
12	27.01.2025г	10ч55м	11ч00м	ТП-111, РУ-0,4 кВ, ф.1;	Установка приборов учета
13	27.01.2025г	15ч05м	15ч30м	ТП-2252;	Ремонт ошиновки Т-2
14	27.01.2025г	23ч00м	23ч05м	ТП-36	Оперативные переключения по заявке деж. дисп. Метроролитена
15	28.01.2025г	04ч55м	05ч00м	ТП-36	Оперативные переключения по заявке деж. дисп. Метроролитена
16	28.01.2025г	09ч45м	14ч05м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 1,3;	По заявке ПАО Россети – ф-л Нижновэнерго
17	28.01.2025г	09ч45м	14ч05м	ПС "Чермет", РУ-6 кВ, ф.618;	Ремонтные работы в цепях РЗиА на ПС "Чермет", ф.618
18	29.01.2025г	09ч45м	13ч00м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, СШ-1, Гребной канал;	Замена ПУ
19	29.01.2025г	09ч50м	09ч55м	ТП-40, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Вывод в ремонт ТП-40, РУ-10 кВ, СШ-1;
20	30.01.2025г	09ч25м	16ч20м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, ф.1,2, Гребной канал;	По заявке потребителя (ООО «Доринвест»)

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2025 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2025 года - 10 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2025 году в результате аварийных отключений:

Январь 2025 года – 1051 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2025 год, январь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Повреждение сторонней организацией КЛ
1	07,45 2025.01.02	09,10 2025.01.02	КЛ-10кВ ТП-40(1)- ТП-41(1)	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
2	20,30 2025.01.02	22,05 2025.01.02	КЛ-6кВ ТП-2813 - ТП- 2211	РП-15 ф.1510; ТП- 2466(2); ТП-2211; ТП- 2768; ТП-2813; ТП-2327	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
3	08,50 2025.01.04	10,25 2025.01.04	2 КЛ-6кВ: ТП-52 - ТП- 103; ТП-24 - ТП-11	РП-82 ф.820; ТП-57; ТП-52; ТП-24; ТП-11; ТП-75; ТП-50	Повреждение сторонней организацией КЛ
4	23,15 2025.01.12	01,00 2025.01.13	КЛ-6кВ РП-28 ф.286	ТП-2846	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
5	11,00 2025.01.14	12,35 2025.01.14	КЛ-6кВ ТП-75 - ТП-11	ТП-57; ТП-52; ТП-24; ТП-11; ТП-75; ТП-50	Повреждение сторонней организацией КЛ
6	09,25 2025.01.20	13,30 2025.01.20	КЛ-10кВ РП-91 - ТП- 915(1)	КТП-917; ТП-915(1); ТП-914(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
7	10,10 2025.01.20	12,30 2025.01.20	РП-53 ф.530 ООО "Электрон и К"	ТП-4776(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
8	09,27 2025.01.25	10,04 2025.01.25	РП-55 ф. 550 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-3179(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
9	05,15 2025.01.26	07,57 2025.01.26	3 КЛ-6кВ: ТП-2948 - ТП-2811; ТП-2301 - ТП-2098; РП-26 - ТП- 2386	РП-26; ТП-2510; ТП- 2601; ТП-2301; ТП- 2477; ТП-2386; ТП "Дискавери	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
10	03,50 2025.01.29	05,10 2025.01.29	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф. 8	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ