

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2025 год, февраль**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
11	20,50 2025.02.02	22,00 2025.02.02	РП-11 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-587	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
12	05,20 2025.02.08	06,40 2025.02.08	ТП-2819 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2002	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
13	11,05 2025.02.13	12,40 2025.02.13	РП-19ф.192 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-389; ТП-743	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
14	11,30 2025.02.13	14,50 2025.02.13	РП-48 ф.4811 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-803; ТП-597; ТП-3	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
15	05,00 2025.02.17	05,40 2025.02.17	РП-7 МВ ф.77 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-387(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
16	08,07 2025.02.19	11,25 2025.02.19	КЛ-10кВ РП-3А ф.9 - РП-7	ТП-44	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
		11,15 2025.02.19	КЛ-10кВ РП-3А ф.9 - РП-7	ТП-45	
		10,30 2025.02.19	КЛ-10кВ РП-3А ф.9 - РП-7	РП-7	
		09,35 2025.02.19	КЛ-10кВ РП-3А ф.9 - РП-7	РП-3А	
		08,25 2025.02.19	КЛ-10кВ РП-3А ф.9 - РП-7	ТП-40(2); ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17а(2)	

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2025 год**

Февраль					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
21	04.02.2025г	12ч45м	13ч35м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	По заявке потребителя (ООО "ГУД")
22	04.02.2025г	21ч25м	22ч35м	ТП-917;	Включение в работу после ремонта КЛ-10 кВ: РП-91, Ф.91-11 - ТП-915(1)
23	05.02.2025г	08ч05м	15ч20м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети - ф-л Нижновэнерго
24	05.02.2025г	09ч00м	15ч10м	ТП-566, РУ- 0,4кВ, ф. 1,3,5;	По заявке ПАО Россети - ф-л Нижновэнерго
25	10.02.2025г	09ч05м	11ч50м	ТП-40; ТП-41; ТП-50; ТП-17-А;	РУ-10 кВ, замена СР-1 + ППР
26	10.02.2025г	10ч05м	10ч55м	ТП-76, РУ-0,4кВ, ф. 17;	Замена ПУ
27	10.02.2025г	15ч45м	11.02.2025г 09ч50м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.22;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
28	11.02.2025г	10ч10м	11ч05м	ТП-3161, РУ0,4 кВ, ф. 14;	Замена ПУ
29	11.02.2025г	14ч20м	14ч20м	ТП-2382, СШ-1;	Включение в работу КЛ-6кВ РП-93, Ф933 - ТП-2382
30	11.02.2025г	15ч20м	15ч25м	ТП-3, СШ-1 (Гребной канал);	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-2 - ТП-3.
31	12.02.2025г	00ч00м	01ч30м	ТП-117, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Ремонт рубильника Ф.16
32	13.02.2025г	10ч00м	11ч15м	ТП-420, СШ-1;	Замена ПУ
33	14.02.2025г	10ч05м	11ч15м	ТП-2994	Замена ПУ
34	14.02.2025г	16ч00м		ТП-11, РУ-0,4 кВ, ф. 15;	По заявке администрации Московского района
35	18.02.2025г	00ч00м	00ч10м	ТП-803;	По заявке ПАО Россети - ф-л Нижновэнерго
36	18.02.2025г	09ч15м	11ч35м	ТП-117, РУ-0,4 кВ, фид. 1, 13;	По заявке потребителя (ТСЖ 442)
37	18.02.2025г	09ч35м	10ч45м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 8;	Ремонт К/Я у дома ул. Лубянская, 2
38	19.02.2025г	10ч30м	11ч50м	ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ДК "АО Московского района"
39	24.02.2025г	12ч20м	17ч30м	ТП-739, РУ-0,4 кВ, Ф.8, 10;	По заявке потребителя (больница №2)
40	25.02.2025г	13ч00м	13ч45м	ТП-2150, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	По заявке ПАО Россети - ф-л Нижновэнерго
41	26.02.2025г	00ч06м	00ч12м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Переключение ступени ПБВ Т-1
42	26.02.2025г	00ч14м	00ч22м	ТП-285, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Переключение ступени ПБВ Т-2
43	26.02.2025г	08ч45м	11ч40м	ТП-16;	По заявке потребителя (ООО "Плутон")
44	27.02.2025г	10ч25м	12ч00м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети - ф-л Нижновэнерго
45	27.02.2025г	10ч25м	11ч15м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	По заявке потребителя (ООО СЗ "Син групп")
46	27.02.2025г	12ч10м	12ч35м	КТП-63, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	По заявке потребителя (ООО СЗ "Син групп")
47	27.02.2025г	13ч40м	15ч25м	ТП-2768, РУ-0,4 кВ;	Замена ПУ
48	28.02.2025г	09ч10м	13ч45м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 8;	Ремонт КЛ-0,4 кВ Ф.8
49	28.02.2025г	10ч25м	12ч50м	КТП-7	Замена ПУ

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2025 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2025 года - 10 шт.

Февраль 2025 года - 6 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2025 году в результате аварийных отключений:

Январь 2025 года – 1051 кВт.ч

Февраль 2025 года – 897 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии