

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2025 год, март**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
17	13,30 2025.03.07	14,20 2025.03.07	КЛ-10 кВ ГПП Фреза ф.8	ТП- 40(1); ТП- 41(1); ТП-50(1); ТП- 17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
18	12,55 2025.03.17	14,30 2025.03.17	КЛ-6кВ ТП-23 - ТП-76	ЦРП-37 ф.10; ТП-113; ТП--23; ТП-76	Повреждение сторонней организацией КЛ
19	15,50 2025.03.26	17,30 2025.03.26	РП-26 ф.266	ТП-2477; ТП-2948; ТП-2811	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2025 год**

Март					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
50	03.03.2025г	12ч30м	12ч38м	ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 8;	По заявке потребителя (АО " ДК Московского р-на")
51	03.03.2025г	20ч30м	20ч31м	ТП-4005, СШ-2;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
52	04.03.2025г	00ч00м	00ч05м	ТП-387, СШ-2;	Включение в работу КЛ-6 кВ РП-7, ф.77 - ТП-46 (Нижновэнерго)
53	04.03.2025г	21ч15м	21ч30м	ТП-4005, СШ-2;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
54	05.03.2025г	09ч00м	15ч00м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.3,18;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
55	06.03.2025г	00ч00м	00ч05м	ТП-2846;	Восстановление нормальной схемы в РУ0,4 кВ
56	11.03.2025г	09ч00м	15ч15м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.18;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
57	11.03.2025г	09ч00м	15ч20м	ТП-420, РУ-0,4 кВ, ф. 19;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
58	13.03.2025г	00ч05м	00ч25м	ТП-44, СШ-2;	Включение в работу КЛ-10 кВ: РП-7, ф.74 - ТП-44
59	13.03.2025г	09ч00м	10ч55м	ТП-1, РУ-0,4 кВ;	ППР
60	19.03.2025г	09ч05м	14ч25м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.3,18;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
61	19.03.2025г	09ч45м	09ч55м	ТП-366, РУ-0,4кВ, Ф.8;	ОМП КЛ-0,4 кВ, Ф.12 - ул. Богдановича, 7
62	20.03.2025г	09ч15м	12ч05м	ТП-2377;	Подключение нового потребителя + ППР
63	20.03.2025г	10ч15м	10ч50м	ТП-362, РУ-0,4 кВ, Ф.7,11;	о заявке Ппотребителя (АО "ДК Нижегородского района")
64	21.03.2025г	09ч00м	10ч35м	ТП-2300, РУ-0,4 кВ, ф.2,4;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
65	21.03.2025г	12ч10м	31.03.2025г 15ч55м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.5;	По заявке потребителя (Газпромнефть центр)
66	22.03.2025г	16ч30м	17ч00м	ТП-2, РУ-0,4 кВ, ф.7;	По заявке потребителя (Водоканал)
67	24.03.2025г	12ч00м	16ч15м	РП-2, РУ-6кВ, фид.11; КТП-8; КТП-9	по заявке потребителя (ООО «Станкозавод НН»)
68	25.03.2025г	09ч55м	12ч15м	ТП-2197, РУ-0,4 кВ;	Подключение нового потребителя
69	26.03.2025г	09ч10м	11ч50м	ТП-1; ТП-2; ТП-8;	ППР РУ-6 кВ + вкл в работу КЛ-0,4 кВ, Ф.9 - Котельная в ТП-1
70	28.03.2025г	11ч10м	14ч00м	ТП-2964;	ППР + ремонт вводной ячейки от Т-2
71	29.03.2025г	12ч00м	12ч55м	ТП-2377, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
72	31.03.2025г	09ч10м	09ч50м	ТП-2197, РУ0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2025 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2025 года - 10 шт.
Февраль 2025 года - 6 шт.
Март 2025 года – 3 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2025 году в результате аварийных отключений:

Январь 2025 года – 1051 кВт.ч
Февраль 2025 года – 897 кВт.ч
Март 2025 года – 532 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии