

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2025 год, июнь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
36	17,35 2025.06.04	19,15 2025.06.04	КЛ-10 кВ ГПП Фреза - ТП-40	ТП-40(2); ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17а(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
37	06,45 2025.06.05	10,05 2025.06.05	КЛ-6кВ ТП-743 - ТП- 162 (Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго")	ТП-743; ТП-389; ТП-803	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
38	12,41 2025.06.14	17,55 2025.06.14	ВЛ-0,4кВ ТП-2968 ф.1	ВЛ-0,4кВ ТП-2968 ф.1	Ветровые нагрузки
39	05,00 2025.06.15	07,50 2025.06.15	ВВ 6кВ ТП-4789(3)	ТП-4070	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
40	12,00 2025.06.16	12,50 2025.06.16	РП-19 ф.191 Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-741; ТП-803; ТП-389	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
41	15,35 2025.06.19	17,50 2025.06.19	ГПП Фреза, ВВ ф.3	РП-7; ТП-44; ТП-45;ТП-49	Повреждение сторонней организацией КЛ
42	15,33 2025.06.19	17,50 2025.06.19	ГПП Фреза, ВВ ф.8	ТП-40(1); ТП-41; ТП-50; ТП-17А	Повреждение сторонней организацией КЛ
43	00,40 2025.06.29	01,50 2025.06.29	РП-71 ф.718 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2762	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
44	13,45 2025.06.30	16,10 2025.06.30	КЛ-6кВ РП-35 - ПС НИИТОЛ	ТП-15	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2025 год**

Июнь					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
120	01.06.2025г	10ч20м	11ч15м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети
121	02.06.2025г	09ч40м	12ч20м	ТП-60, РУ-0,4кВ, ф.5;	Перенос КВЛ-0,4 кВ на дом №1 ул.50лет Победы
122	03.06.2025г	13ч10м	14ч05м	ТП-3512 РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети
123	04.06.2025г	21ч20м	21ч25м	ТП-2428;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ; РП-47, ф.474 - ТП-2428
124	06.06.2025г	12ч00м	14ч00м	ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя
125	06.06.2025г	14ч05м	16ч05м	ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
126	06.06.2025г	14ч50м	15ч05м	ТП-743;	Восстановление схемы после планового ремонта
127	06.06.2025г	14ч50м	15ч05м	ТП-389;	Восстановление схемы после планового ремонта
128	09.06.2025г	09ч00м	13ч00м	ТП-42, РУ-0,4 кВ, ф.5;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
129	11.06.2025г	08ч00м	10ч55м	ТП-67, РУ-0,4 кВ, ЯБВУ №2;	Замена ПУ
130	11.06.2025г	08ч35м	10ч30м	ТП-2047 ф.1	По заявке ДУК Московского района
131	16.06.2025г	09ч40м	20.06.2025г 17ч50м	КТП-53, РУ-0,4 кВ, ф.11;	По заявке потребителя ФОК "Заречье"
132	16.06.2025г	09ч45м	11ч00м	ТП-5, РУ-0,4 кВ;	Замена ПУ
133	16.06.2025г	17ч00м	19ч10м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.18;	По заявке ПАО Россети
134	16.06.2025г	23ч25м	23ч40м	ТП-3501;	Вывод в плановый ремонт КЛ-6 кВ; РП-18, ф.189 - ТП-3501
135	17.06.2025г	09ч35м	11ч00м	КТП-28, РУ-0,4 кВ, ф.1,3,12,17;	Замена ПУ
136	17.06.2025г	12ч25м	13ч20м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ ф.10
137	17.06.2025г	12ч35м	14ч05м	ТП-15, РУ-0,4кВ ф.12	Замена ПУ
138	18.06.2025г	09ч30м	10ч50м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, ф. 14;	Замена ПУ
139	18.06.2025г	09ч40м	15ч05м	ТП-408, РУ-0,4кВ, СШ-2	Подключение нового потребителя
140	18.06.2025г	01ч00м	04ч30м	ТП-Метро	По заявке метрополитена
141	19.06.2025г	08ч40м	15ч30м	ТП-408, РУ-0,4кВ, СШ-1	Подключение нового потребителя
142	19.06.2025г	09ч30м	13ч05м	ТП-2447, РУ-0,4 кВ, ф.5,7,11;	Замена ПУ
143	19.06.2025г	11ч10м	15ч05м	ТП-1;	Подключение нового потребителя
144	19.06.2025г	16ч55м	17ч25м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-2, ф. 8,10;	Ремонт рубильников
145	20.06.2025г	09ч30м	11ч45м	ТП-105, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Замена ПУ
146	20.06.2025г	09ч35м	11ч50м	ТП-105, РУ-0,4 кВ, ф.СШ-2;	Замена ПУ
147	20.06.2025г	23ч35м	23ч40м	ТП-2058;	По заявке ПАО Россети
148	20.06.2025г	23ч35м	23ч40м	ТП-2133;	По заявке ПАО Россети
149	20.06.2025г	23ч35м	23ч40м	ТП-2831;	По заявке ПАО Россети
150	21.06.2025г	08ч50м	23.06.2025г 14ч35м	ТП-3164, РУ-6 кВ, ф.7;	По заявке потребителя

№п/ п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
151	23.06.2025г	12ч30м	13ч45м	ТП-915, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке потребителя
152	26.06.2025г	09ч05м	11ч20м	РП-3, РУ-6 кВ, ф.3;	Ремонтные работы в цепях управления РП-3, ф.3 - Т-3
153	26.06.2025г	13ч45м		ТП-3, РУ-0,4 кВ, Ф.8, Гребной канал;	За неуплату
154	27.06.2025г	10ч20м	12ч20м	ТП-185, РУ-0,4 кВ, ф.2, 4	Замена ПУ

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2025 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2025 года - 10 шт.
Февраль 2025 года - 6 шт.
Март 2025 года – 3 шт.

Апрель 2025 года – 11 шт.
Май 2025 года – 5 шт.
Июнь 2025 года – 9 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2025 году в результате аварийных отключений:

Январь 2025 года – 1051 кВт.ч
Февраль 2025 года – 897 кВт.ч
Март 2025 года – 532 кВт.ч

Апрель 2025 года – 1214 кВт.ч
Май 2025 года – 560 кВт.ч
Июнь 2025 года – 870 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- ветровые нагрузки