

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2025 год, июль**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
45	05,20 2025.07.07	05,55 2025.07.07	РП-30 РУ-6кВ МВ ф.303	ТП-768; ТП-87(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
46	07,10 2025.07.08	09,00 2025.07.08	КЛ-6кВ ТП-83 - ТП-289 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-308(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
47	09,20 2025.07.08	09,40 2025.07.08	КЛ-10кВ РП-91 ф.917 - ТП-456(1)	ТП-456(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
48	11,30 2025.07.11	13,30 2025.07.11	КЛ-6кВ РП-35 ф.354	ТП-15	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
49	20,05 2025.07.15	22,00 2025.07.15	КЛ-6кВ ТП-2959(2) - ТП-2342(1)	ТП-2959	Повреждение сторонней организацией КЛ
50	21,30 2025.07.15	23,25 2025.07.15	КЛ-6кВ ТП-2964 - РП-20 ф.205	ТП-2964; ТП-2435(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
51	21,05 2025.07.19	22,30 2025.07.19	КЛ-6кВ ГПП "Фреза" ф.24 - ТП-2100 2СШ	ТП-2100(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
52	10,15 2025.07.21	11,45 2025.07.21	КЛ-6кВ ПС Новосормовская ф.606 - РП-26	ТП-2601(2); ТП-2510(2); ТП-2477(2); ТП-2386; ТП-2948; ТП-2811;ТП-2046	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
53	18,55 2025.07.27	20,25 2025.07.27	РП-33 ф.332 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2058; ТП-2133; ТП-2831	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
54	13,20 2025.07.28	14,45 2025.07.28	РП-35	ТП-15	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
55	13,30 2025.07.29	15,15 2025.07.29	РП-3а ф.2, ф.3	РП-7; ТП-44; ТП-45; ТП-49	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
56	03,08 2025.07.30	05,20 2025.07.30	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф. 8 - ТП-40(1)	ТП-41; ТП-50; ТП-17а	Повреждение сторонней организацией КЛ
		03,50 2025.07.30		ТП-40(1)	

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2025 год**

Июль					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
155	02.07.2025г	09ч35м	14ч45м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
156	02.07.2025г	09ч55м	11ч00м	ТП-408, РУ-0,4кВ, СШ-2	Подключение нового потребителя
157	07.07.2025г	00ч00м	00ч05м	РП-112;ТП-109; ТП-110;ТП-111; ТП-115 (СШ-1);	Перевод питания РП-112 по заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
158	08.07.2025г	01ч00м	01ч50м	ТП-402;	Ревизия Т-2 и 2СШ-0,4кВ
159	08.07.2025г	11ч05м	13ч55м	ТП-3184, РУ-0,4 кВ, Ф.7, 14;	По заявке Сормовской ДК
160	08.07.2025г	15ч15м	17ч40м	ТП 5012;	Подключение нового потребителя, ревизия Т-1 и РУ-0,4кВ.
161	09.07.2025г	00ч05м	00ч40м	ТП-339, СШ-2;	Подключение нового потребителя
162	09.07.2025г	00ч30м	01ч30м	ТП-339, СШ-1;	Подключение нового потребителя
163	09.07.2025г	02ч00м	02ч01м	РП-112;ТП-109; ТП-110;ТП-111; ТП-115 (СШ-1);	Восстановление схемы питания РП-112.
164	10.07.2025г	10ч05м	10ч25м	ТП-420, РУ-0,4кВ, ф.3;	По заявке ОТА №139
165	10.07.2025г	15ч05м	17ч25м	ТП-4472, РУ-0,4кВ;	По заявке ОТА №138
166	14.07.2025г	09ч30м	10ч50м	ТП-587, РУ-0,4кВ, ф.13,16;	Замена ПУ
167	15.07.2025г	12ч30м	13ч10м	ТП-400, РУ-0,4 кВ, Ф.18;	Замена ПУ
168	16.07.2025г	08ч45м	09ч00м	ТП-5, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	По заявке потребителя
169	19.07.2025г	10ч34м	13ч25м	ТП-2910, РУ-0,4кВ фид.9;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
170	21.07.2025г	12ч15м	14ч00м	ТП-52;	Замена ПУ
171	21.07.2025г	15ч35м	16ч00м	ТП-2018, РУ-0,4 кВ, Ф5;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
172	22.07.2025г	12ч00м	15ч05м	ТП-308, РУ-0,4 кВ, Ф14,16;	Замена ПУ
173	22.07.2025г	22ч10м	23ч10м	ТП-2238, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
174	23.07.2025г	09ч35м	10ч20м	ТП-2768, РУ-0,4 кВ, ЯБПВУ-1;	Замена ПУ
175	23.07.2025г	09ч35м	14ч05м	ТП-12, РУ-0,4 кВ, Ф.1,2,4,5;	Замена ПУ
176	26.07.2025г	09ч20м	11ч25м	ТП-338, РУ-0,4 кВ, Ф.8,16;	Замена ПУ
177	26.07.2025г	13ч00м	16ч15м	ТП-46, РУ-0,4 кВ, ф.10,22;	Замена ПУ
178	28.07.2025г	12ч05м	13ч55м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
179	28.07.2025г	12ч20м	13ч25м	ТП-743;	Замена ПУ
180	29.07.2025г	09ч15м	13ч30м	ТП-387, РУ-0,4кВ, ф.12;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
181	29.07.2025г	10ч00м	11ч00м	ТП-2150, РУ-0,4 кВ, ф.1;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
182	29.07.2025г	23ч15м	23ч35м	ТП-105, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Подключение нового потребителя
183	30.07.2025г	00ч00м	00ч10м	ТП-3501;	Подключение нового потребителя

№п/ п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
184	30.07.2025г	23ч05м	23ч45м	ТП-3501;	Включение в работу КЛ-6 кВ; РП-18, Ф.189 - ТП-3501
185	31.07.2025г	00ч40м	00ч45м	ТП-4016, СШ-1;	По заявке ПАО Россети-Нижновэнерго
186	31.07.2025г	09ч05м	10ч10м	ТП-2428, РУ-0,4 кВ, Ф. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14;	По заявке потребителя (школа №176);

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2025 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2025 года - 10 шт.
Февраль 2025 года - 6 шт.
Март 2025 года – 3 шт.

Апрель 2025 года – 11 шт.
Май 2025 года – 5 шт.
Июнь 2025 года – 9 шт.

Июль 2025 года – 12 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2025 году в результате аварийных отключений:

Январь 2025 года – 1051 кВт.ч
Февраль 2025 года – 897 кВт.ч
Март 2025 года – 532 кВт.ч

Апрель 2025 года – 1214 кВт.ч
Май 2025 года – 560 кВт.ч
Июнь 2025 года – 870 кВт.ч

Июль 2025 года – 1005 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- ветровые нагрузки