

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях  
ООО «Зефс-Энерго»  
2025 год, август**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
57	00,05 2025.08.01	03,00 2025.08.01	ТП-4789 ф.603А ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-4070	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
58	11,40 2025.08.09	12,10 2025.08.09	РП-26 ООО "Специнвестпроект"	ТП-291	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
59	15,45 2025.08.17	16,25 2025.08.17	КЛ-6кВ ТП-51 - ТП-70	ТП-451	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
60	12,05 2025.08.20	14,20 2025.08.20	РП-205 ф.6 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-167	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
61	08,45 2025.08.25	11,20 2025.08.25	РП-33 ф.338 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2426	Повреждение сторонней организацией КЛ
62	14,50 2025.08.26	18,20 2025.08.26	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф. 13 - ТП-40(2)	ТП-40; ТП-41; ТП-50; ТП-17А	Повреждение сторонней организацией КЛ
63	00,10 2025.08.28	02,45 2025.08.28	РП-87 ф.870 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-420(2); ТП-743; ТП-389; ТП-803; ТП-597	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
2025 год**

Август					
№п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
183	01.08.2025г	10ч30м	06.08.2025г. 10ч35м	ТП-2197, РУ0,4 кВ, Ф.7, 10;	Замена ВРУ (Дом спорта "Нижегородец")
184	04.08.2025г	09ч10м	10ч00м	ТП-2846, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена ПУ
185	05.08.2025г	09ч05м	11ч35м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф. 6,8,10,12;	Замена ПУ
186	06.08.2025г	10ч40м	11ч35м	ТП-803, РУ-0,4 кВ, ф.6;	Замена ПУ
187	06.08.2025г	13ч50м	14ч45м	ТП-389, РУ-0,4 кВ, ф.8,13;	Замена ПУ
188	08.08.2025г	09ч30м	10ч50м	ТП-743, РУ-0,4 кВ, ф.2,4;	Замена ПУ
189	08.08.2025г	12ч00м	12ч40м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, ф.2,4;	Замена ПУ
190	09.08.2025г	13ч10м	14ч50м	ТП-3512, РУ-0,4кВ, ф.4;	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
191	10.08.2025г	12ч45м	13ч10м	ТП-225, РУ-0,4 кВ, Ф. 1;	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
192	13.08.2025г	23ч10м	23ч15м	ТП-4776, СШ-2;	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
193	13.08.2025г	23ч10м	23ч15м	ТП-4724	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
194	14.08.2025г	14ч20м	16ч40м	ТП-55, РУ-0,4 кВ, Ф.2,4;	Подключение новой КЛ-0,4 кВ
195	18.08.2025г	00ч55м	01ч05м	ТП-3 Гребной канал;	Восстановление схемы
196	18.08.2025г	01ч25м	01ч45м	ТП-743;	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
197	18.08.2025г	01ч25м	01ч45м	ТП-389;	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
198	18.08.2025г	11ч10м	14ч50м	ТП-4046, РУ-0,4 кВ, Ф.5,13,18,20	Замена ПУ
199	19.08.2025г	11ч25м	15ч05м	ТП-55(2053)	Подключение нового потребителя
200	20.08.2025г	13ч00м	14ч45м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф. 12,16;	Замена ПУ
201	21.08.2025г	09ч25м	13ч05м	ТП-2426	Перевод нагрузки на СШ-2 - 0,4 кВ
202	21.08.2025г	13ч05м	16ч35м	ТП-2994	Перевод нагрузки на новую ТП-2994
203	22.08.2025г	11ч40м	12ч15м	ТП-2994, РУ-0,4 кВ, ф.2;	Замена ПУ
204	22.08.2025г	18ч15м	24.08.2025г. 08ч45м	ТП-451;	По заявке потребителя (Министерство финансов Нижегородской области)
205	23.08.2025г	08ч50м	12ч50м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф. 18;	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
206	23.08.2025г	11ч15м	14ч05м	ТП-2910, РУ-0,4кВ фид.3;	По заявке ПАО Россети ф-л "Нижевоэнерго"
207	25.08.2025г	14ч15м	22ч29м	ТП-5012, РУ-0,4кВ фид.4;	По заявке ООО "ВЭС"
208	25.08.2025г	18ч10м	20ч00м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.1,8,20,23;	Замена ПУ
209	26.08.2025г	09ч30м	13ч35м	ТП-5013, СШ-1;	Восстановление схемы
210	30.08.2025г	00ч00м	00ч05м	РП-112; ТП-109; ТП-111; ТП-115 (СШ-1);	Включение в работу КЛ-6 кВ: Сорм.ТЭЦ, Ф665 - ТП-5555

**Сводные данные о количестве аварийных отключений**  
**в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»**  
**за 2025 год:**

**Кол-во аварийных отключений:**

Январь 2025 года - 10 шт.  
Февраль 2025 года - 6 шт.  
Март 2025 года – 3 шт.

Апрель 2025 года – 11 шт.  
Май 2025 года – 5 шт.  
Июнь 2025 года – 9 шт.

Июль 2025 года – 12 шт.  
Август 2025 года – 7 шт.

**Объём электроэнергии, недопоставленной в 2025 году в результате аварийных отключений:**

Январь 2025 года – 1051 кВт.ч  
Февраль 2025 года – 897 кВт.ч  
Март 2025 года – 532 кВт.ч

Апрель 2025 года – 1214 кВт.ч  
Май 2025 года – 560 кВт.ч  
Июнь 2025 года – 870 кВт.ч

Июль 2025 года – 1005 кВт.ч  
Август 2025 года – 1605 кВт.ч

**Основные причины аварийных отключений:**

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- ветровые нагрузки