

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год**

Январь					
№п/ п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ТП, РП	Причина отключения
1	08.01.2026г	12ч05м	12ч10м	ТП-3, СШ-1, Гребной канал;	По заявке ПАО «Россети»- ф-л Нижновэнерго
2	08.01.2026г	22ч20м	10.01.2026г 14ч45м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.7;	По заявке потребителя (АО "ДК Советского района")
3	13.01.2026г	21ч25м	21ч27м	ТП-3, СШ-1, Гребной канал;	По заявке ПАО «Россети»- ф-л Нижновэнерго
4	14.01.2026г	13ч00м	15ч50м	ТП-43;	Замена автоматического выключателя, Ф.4
5	15.01.2026г	08ч50м	14ч00м	ТП-40, РУ-0,4кВ, ЯБПВУ-100;	По заявке потребителя (МП "Инженерные Сети")
6	15.01.2026г	16ч10м	16ч40м	КТП-4;	Подключение КТП-6
7	16.01.2026г	23ч00м	23ч10м	ТП-2846, СШ-2;	Включение в работу КЛ-6 кВ ТП- 2846 - ТП-2797
8	19.01.2026г	11ч05м	16ч35м	ТП-5, РУ-0,4 кВ, Ф.1;	Вынос опоры ВЛ-0,4 кВ
9	20.01.2026г	00ч00м	00ч10м	ТП-4724, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Вывод в ремонт Т-2
10	20.01.2026г	15ч10м	15ч30м	ТП-4724;	Вывод в ремонт Т-1
11	20.01.2026г	18ч05м	20ч10м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя
12	21.01.2026г	00ч05м	00ч10м	ТП-4724;	Включение в работу Т-1
13	21.01.2026г	10ч20м	10ч50м	ТП-2184, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	по заявке потребителя (ТСЖ 63)
14	22.01.2026г	12ч10м	14ч05м	КТП-4,6;	Расшивовка тр-ра, в КТП-6
15	23.01.2026г	13ч00м	14ч40м	ТП-43;	Замена автоматического выключателя, Ф.6
16	29.01.2026г	00ч15м	00ч30м	ТП-74;	Переключение ступени ПБВ Тр- ра
17	30.01.2026г	17ч15м	17ч20м	ТП-2002	По заявке ПАО «Россети»- ф-л Нижновэнерго

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, январь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
1	05,55 2026.01.03	06,30 2026.01.03	КЛ-6кВ ТП-2817 - ТП-2720	ТП-2817(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
2	22,00 2026.01.08	23,55 2026.01.08	РП-96 ф.963 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2379; ТП-2380	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
3	14,30 2026.01.24	16,15 2026.01.24	КД-6кВ РП-7 - ТП-46	ТП-46	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
4	12,55 2026.01.26	13,55 2026.01.26	РП-27 МВ ф.270 ООО "Специнвестпроект"	ТП-2456	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии
- ветровые нагрузки