

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, май**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
28	08,00 2026.05.01	10,15 2026.05.01	2КЛ-10кВ: ТП-365(2) - ТП-364; ТП-365(1) - ТП-366(1)	ТП-366; ТП-367	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
29	09,21 2026.05.04	10,15 2026.05.04	КЛ-6кВ ТП-2004 - ТП-2222(2)	ТП-2846(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
30	17,45 2026.05.05	19,25 2026.05.05	КЛ-10кВ ТП-40(2)-ТП-41(2)	ТП-40(2); ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17А(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
31	19,05 2026.05.12	22,55 2026.05.12	РП-19 ф.192 ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	ТП-803; ТП-743; ТП-389; ТП-597; ТП-3	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
32	22,20 2026.05.14	00,45 2026.05.15	РП-44 ф.444	ТП-4005	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год**

Май					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
149	05.05.2026г	15ч00м	15ч03м	ТП-3, СШ-1, Гребной канал;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
150	05.05.2026г	16ч15м	18ч35м	ТП-2226, РУ-0,4кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
151	05.05.2026г	23ч13м	23ч15м	ТП-4070	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
152	06.05.2026г	00ч00м	15ч10м	ТП-3162, РУ-0,4 кВ;	Включение в работу Т-2
153	07.05.2026г	09ч20м	09ч20м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.4;	По заявке ОАО " ДК Ленинского р-на"
154	07.05.2026г	15ч00м	16ч00м	ТП-2379, РУ-0,4 кВ, Ф.8;	Ввод в работу второго кабеля
155	11.05.2026г	18ч05м		ТП-2184, РУ-0,4 кВ, гр.12;	По заявке потребителя (ТСЖ 63)
156	12.05.2026г	11ч05м	11ч25м	КТП-21 "Фреза"	Осмотр электрооборудования
157	12.05.2026г	15ч05м	13.05.2026 г 12ч05м	ТП-14, РУ-0,4 кВ, ЩРС, гр.3;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
158	12.05.2026г	15ч35м	14.05.2026 г 08ч10м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.17;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
159	14.05.2026г	13ч00м	13ч35м	ТП-76, РУ-0,4кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
160	15.05.2026г	09ч00м	16ч05м	ТП-2229, РУ-0,4 кВ, Ф.4,7;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
161	15.05.2026г	12ч45м	15ч45м	ТП-362, СШ-2;	Подключение нового потребителя
162	15.05.2026г	16ч45м	17ч10м	ТП-2843, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	Отсоединение КЛ-0,4 кВ от Ф.3 в ВРУ гимназии №50
163	18.05.2026г	10ч05м	10ч25м	ТП-1, РУ-0,4кВ, ф.4;	Подключение нового потребителя
164	18.05.2026г	10ч05м	11ч00м	ТП-1, РУ-0,4кВ, ф.2;	Подключение нового потребителя
165	19.05.2026г	09ч40м	11ч15м	ЗРП-3, РУ-0,4 кВ, яч.10, 11;	Замена ПУ
166	20.05.2026г	17ч05м	17ч20м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ, Ф.6 - ИП Зенков М.А
167	21.05.2026г	08ч55м	15ч20м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.3,4;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
168	21.05.2026г	10ч00м	10ч40м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф. 1;	Подключение нового потребителя
169	21.05.2026г	10ч00м	13ч40м	ТП-1, РУ-0,4 кВ, Ф.4;	Ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Металлистов,1
170	25.05.2026г	10ч15м	14ч00м	ТП-2483, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
171	26.05.2026г	14ч00м	14ч15м	КТП-7, РУ-0,4 кВ, Ф.2;	По заявке АО "ДК Канавинского района"
172	27.05.2026г	09ч40м	11ч30м	ТП-114 РУ-0,4 кВ, Ф. 14,16;	Замена ПУ
173	27.05.2026г	10ч50м		ТП-3173, РУ-0,4 кВ, Ф. 1, фаза "А";	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
174	27.05.2026г	19ч55м	20ч00м	ТП-4070	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
175	27.05.2026г	21ч55м	22ч00м	ТП-3, СШ-2, Гребной канал;	Ввод в работу КЛ-6 кВ: ТП-3 - ТП-164
176	28.05.2026г	10ч45м	29.05.2026 г 11ч20м	ул. Коминтерна, 16, ВРУ дома.	По заявке ПАО "ТНС энерго НН";
177	29.05.2026г	00ч00м	00ч05м	ТП-2456;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ: ТП-2456 - ТП-2837

№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
178	29.05.2026г	10ч35м	13ч45м	ТП-82	ППР + подключение нового потребителя
179	29.05.2026г	00ч55м	14ч05м	ТП-3164, РУ-6 кВ, Ф.7;	Замена ПУ
180	30.05.2026г	00ч00м	00ч05м	ТП-2456;	Ввод в работу КЛ-6 кВ: ТП-2456 - ТП-2837
181	30.05.2026г	13ч15м	13ч50м	ТП-3, РУ-0,4 кВ, Ф.6;	Ввод в работу КЛ-0,4 кВ, Ф.6 - ИП Зенков М.А

**Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:**

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.
Февраль 2026 года - 3 шт.
Март 2026 года - 11 шт.

Апрель 2026 года - 9 шт.
Май 2026 года - 5 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч
Февраль 2026 года - 390 кВт.ч
Март 2026 года - 870 кВт.ч

Апрель 2026 года - 895 кВт.ч
Май 2026 года - 412 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии