

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, июнь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
33	03,20 2026.06.02	04,05 2026.06.02	РП-10 ф. 1013	ТП-4046(1); ТП-4016(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
34	20,00 2026.06.02	23,25 2026.06.02	ПС Афонинская 1, 2 СШ	РП-91; ТП-553; ТП- 916; ТП-917; ТП-915; ТП-547; ТП-918; ТП- 456; ТП-919	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
35	11,30 2026.06.09	12,20 2026.06.09	КЛ-6кВ ТП-296 - ТП- 141	ТП-291(2); ТП-211	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
36	14,30 2026.06.10	15,50 2026.06.10	КЛ-10 кВ РП-38 - ТП- 368(2)	РП-38(2); ТП-362(2); ТП-801; ТП-813; ТП- 401(2); РП-58(2); ТП- 400; ТП-402(2); ТП- 494(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
37	17,00 2026.06.17	18,25 2026.06.17	КЛ-6кВ ТП-238(1) - ТП-303(2)	ТП-238(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
38	17,05 2026.06.17	17,55 2026.06.17	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.8 - ТП-40(1)	РП-3А(1); ТП-49; ТП- 40(1); ТП-50(1); ТП- 17А(1)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
39	17,30 2026.06.17	19,15 2026.06.17	РП-55 ф. 550 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго"	ТП-308	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
40	06,07 2026.06.21	08,35 2026.06.21	МВ РП-18 ф.186 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-3479(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
41	23,40 2026.06.22	01,00 2026.06.23	КЛ-6кВ РП-30 ф.3010 - ТП-471(2)	ТП-471(2); ТП-436(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
42	03,20 2026.06.23	04,40 2026.06.23	РП-73 ф.730	ТП-2846(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
43	16,55 2026.06.29	17,45 2026.06.29	КЛ-6кВ ТП-2073 - ТП-2153	ТП-2968	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
44	22,15 2026.06.29	05,30 2026.06.30	КЛ-10кВ ГПП Фреза ВВ ф.6	РП-7; ТП-45; ТП-44	Повреждение сторонней организацией КЛ
		01,20 2026.06.30	КЛ-10кВ ГПП Фреза ВВ ф.6	РП-3А	
		22,50 2026.06.29	КЛ-10кВ ГПП Фреза ВВ ф.6	ТП-40(1); ТП-41(1); ТП-50(1); ТП-17А(1)	
45	09,35 2026.06.30	10,15 2026.06.30	РП-15 ф.155	ТП-46	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год**

Июнь					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
182	01.06.2026г	09ч05м	12ч50м	КТП-18;	Переключение кабелей на новый Щит - 0,4 кВ
183	03.06.2026г	15ч10м	16ч40м	ТП-2252, РУ-6 кВ, Ф.6;	По заявке потребителя (Д/с №386)
184	04.06.2026г	12ч40м	13ч20м	ТП-2483, РУ-0,4 кВ, ф. 2,10;	По заявке потребителя (МЖК "Мещерский")
185	04.06.2026г	15ч30м	16ч25м	ТП-2968, РУ-0,4кВ, ф.1	По заявке потребителя (ОАО "ДК Ленинского р-на")
186	07.06.2026г	08ч15м	13ч55м	ЗРП-3 "Чермет", РУ-0,4кВ, СШ-2, Ф. 8,10;	По заявке потребителя (ПАО "Нител")
187	07.06.2026г	09ч20м	09ч25м	ТП-2456;	Включение в работу КЛ-6 кВ: ТП-2456 - ТП-2231
188	07.06.2026г	17ч00м	17ч40м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.17;	По заявке потребителя (ПАО "Нител")
189	08.06.2026г	07ч40м	08ч15м	ТП-14;	Замена ПУ
190	09.06.2026г	09ч10м	12ч50м	ТП-9;	ППР
191	09.06.2026г	09ч50м	11ч30м	ТП-102, РУ-0,4кВ;	Замена ПУ
192	11.06.2026г	08ч00м	09ч35м	РП-1, РУ-0,4кВ, Ф.2,9,19,20;	Замена ПУ
193	11.06.2026г	09ч10м	10ч25м	РП-2, РУ-6кВ, фид.4; КТП-22;	Проверка РЗиА
194	11.06.2026г	10ч10м	11ч05м	РП-1, РУ-0,4кВ, Ф.5,32,37;	Замена ПУ
195	11.06.2026г	13ч25м	13ч35м	ТП-3512	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
196	13.06.2026г	09ч25м	10ч45м	ТП-2910, РУ-0,4кВ фид.3;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
197	15.06.2026г	09ч00м	14ч00м	РП-2, РУ-6кВ, фид.12, КТП-20;	Проверка РЗиА
198	16.06.2026г	09ч00м	14ч15м	РП-2, РУ-6кВ, фид.14;	Проверка РЗиА
199	17.06.2026г	09ч40м	11ч55м	РП-2, РУ-6кВ, фид.5; ТП-13;	Проверка РЗиА
200	18.06.2026г	09ч10м	12ч55м	РП-2, РУ-6кВ, фид.11; КТП-8; КТП-9	Проверка РЗиА
201	18.06.2026г	13ч30м	16ч40м	ТП-291, РУ-0,4кВ фид.19;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
202	19.06.2026г	00ч00м	00ч10м	ТП-547, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя
203	19.06.2026г	09ч00м	13ч55м	РП-2, РУ-6кВ, фид.11; КТП-26, Т-1;	Проверка РЗиА
204	19.06.2026г	09ч05м	10ч40м	ТП-83, РУ-0,4 кВ, ф.8;	По заявке ДК "АО Московского района"
205	22.06.2026г	09ч10м	13ч30м	РП-2, РУ-6кВ, фид.15; ТП-16;	Проверка РЗиА
206	22.06.2026г	10ч00м	12ч50м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 5;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
207	22.06.2026г	14ч15м	16ч15м	ТП-76, РУ-0,4кВ, Ф.3,11,17;	Замена ПУ
208	23.06.2026г	09ч00м	14ч35м	РП-2, РУ-6кВ, фид.17;	Проверка РЗиА
209	23.06.2026г	09ч45м	10ч05м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф. 4,16;	Замена ПУ
210	23.06.2026г	10ч55м	17ч00м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, Ф. 10, 29;	По заявке потребителя

№ п/п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
211	23.06.2026г	14ч50м	15ч00м	ТП-2959, РУ-0,4 кВ, 6;	По заявке потребителя (АО "ДК Канавинского района")
212	25.06.2026г	09ч00м	13ч25м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
213	25.06.2026г	15ч55м	20ч10м	ТП-3424, РУ-0,4 кВ, Ф.6 (МП "Инженерные Сети");	По заявке администрации Московского района
214	25.06.2026г	19ч30м		ТП-4070, РУ-0,4 кВ, Ф. 9;	По заявке потребителя (Инсайт Медиа)

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.
Февраль 2026 года - 3 шт.
Март 2026 года - 11 шт.

Апрель 2026 года - 9 шт.
Май 2026 года - 5 шт.
Июнь 2026 года – 13 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч
Февраль 2026 года - 390 кВт.ч
Март 2026 года - 870 кВт.ч

Апрель 2026 года - 895 кВт.ч
Май 2026 года - 412 кВт.ч
Июнь 2026 года - 1054 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии