

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, июль**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
46	11,20 2026.07.06	12,35 2026.07.06	КЛ-6кВ РП-7 - ТП-46	ТП-46	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
47	23,20 2026.07.06	00,55 2026.07.07	КЛ-6кВ РП-49 - ТП- 3162	ТП-3162(2); ТП-3326(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
48	22,50 2026.07.09	03,30 2026.07.10	3 КЛ-6кВ: ТП-4016(1) - ТП-4073(1); ТП-4016 - ТП-4411; ТП-4016 - ТП-4291	ТП-4016	Повреждение сторонней организацией КЛ
		23,20 2026.07.09		ТП-4070	
49	15,20 2026.07.10	16,05 2026.07.10	КЛ-6кВ ТП-2081 - ТП- 2346(1)	ТП-2058; ТП-2831	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
50	15,30 2026.07.10	16,20 2026.07.10	КЛ-6кВ ТП-4728 - ТП- 4070	ТП-4070	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
51	17,00 2026.07.11	18,15 2026.07.11	КЛ-6кВ ПС Новосормовская - РП-16	ТП-16; ТП-44; ТП-48; ТП-74; ТП-3424; ТП-549; ТП-53; ТП-47; ТП-60; ТП-7; ТП-46; ТП-84; ТП-102(1); ТП-17; ТП-61; ТП-62; ТП-2197; ТП-2197А; ТП-2143; ТП-2144	Повреждение сторонней организацией КЛ
52	14,00 2026.07.20	15,37 2026.07.20	КЛ-6кВ ТП-2081 - ТП- 2346 Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"	ТП-2058; ТП-2831	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
53	17,35 2026.07.22	22,00 2026.07.22	2КЛ-10кВ: ТП-366(2) - ТП-365(2); ТП-367(2) - ТП-355(2)	ТП-366; ТП-367	Повреждение сторонней организацией КЛ
		20,40 2026.07.22		ТП-368(1)	
		19,10 2026.07.22		РП-38(1); РП-58(1); ТП-400(1); ТП-402(2); ТП-494(1)	
54	19,10 2026.07.25	19,45 2026.07.25	КЛ-6кВ РП-15 ф.15-10	ТП-2466(2); ТП-2768; ТП-2813; ТП-2327(2); ТП-2323(2); ТП-2341(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
55	10,45 2026.07.27	12,10 2026.07.27	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.18 - РП-3А	РП-3А; РП-7; ТП-44; ТП-45	Повреждение сторонней организацией КЛ
56	08,55 2026.07.29	10,15 2026.07.29	КЛ-6кВ ТП-27 - ТП-17	ТП-18; ТП-49; ТП-27; ТП-28; ТП-29; ТП-107	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год**

Июль					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
215	06.07.2026г	09ч20м	13ч00м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Подключение нового потребителя
216	07.07.2026г	08ч00м	13ч00м	ТП-2383, РУ-0,4 кВ, ф. 13;	По заявке потребителя
217	07.07.2026г	10ч05м	14ч15м	ПС -"Чермет", РУ-6 кВ, ф.626	Проверка РЗиА
218	07.07.2026г	11ч30м	08.07.2026г 14ч40м	ТП-420, РУ-0,4кВ, ф.3;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН"
219	07.07.2026г	13ч00м	13ч50м	ТП-76;	Замена ПУ
220	08.07.2026г	09ч00м	15ч25м	ТП-2441, РУ-0,4 кВ, ф.1,12;	Замена ПУ
221	08.07.2026г	10ч15м	13ч30м	ПС -"Чермет", РУ-6 кВ, ф.620	Проверка РЗиА
222	09.07.2026г	11ч30м	15ч05м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, ф. 1;	Подключение нового потребителя
223	10.07.2026г	00ч10м	00ч10м	ТП-44, СШ-2;	включение в работу КЛ-10 кВ: РП-7, ф.74 - ТП-44
224	14.07.2026г	09ч30м	12ч25м	ТП-4074, РУ-0,4кВ: фид.1, 5, 7, 9, 11, 17.	Замена ТТ в ВРУ потребителя
225	16.07.2026г	08ч40м	08ч50м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, фид.1;	Подключение нового потребителя
226	17.07.2026г	09ч45м	10ч55м	ТП-16 РУ-0,4кВ: фид.5, 7	Замена ТТ в ВРУ потребителя
227	20.07.2026г	09ч00м	11ч00м	ТП-23	Замена вводного автоматического выключателя
228	21.07.2026г	09ч00м	10ч05м	ТП-2465 РУ-0,4кВ фид.6, 10	Замена ТТ в ВРУ потребителя
229	21.07.2026г	10ч10м	11ч15м	ТП-2465 РУ-0,4кВ фид.5, 11	Замена ТТ в ВРУ потребителя
230	21.07.2026г	10ч10м	11ч10м	ТП-5 (БП) РУ-0,4кВ фид.5	Подключение нового потребителя - уч.28/1 от оп.27
231	22.07.2026г	13ч00м	14ч10м	ТП-4724	Монтаж охранной сигнализации в камерах Т-1 и Т-2
232	22.07.2026г	16ч20м	21ч30м	ТП-420 РУ-0,4кВ фид.1	По заявке администрации Нижегородского района
233	22.07.2026г	16ч20м	23ч00м	ТП-420 РУ-0,4кВ фид.18	По заявке администрации Нижегородского района
234	22.07.2026г	22ч40м	14ч40м 23.07.2026г.	ТП-285 РУ-0,4кВ фид.1	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
235	23.07.2026г	10ч25м	13ч55м	ТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.6;	Замена вводного рубильника в ВРУ потребителя
236	27.07.2026г	09ч35м	15ч10м	ТП-107, РУ-0,4 кВ, СШ-1;	Замена ПУ на фидерах 5,6,8,10.
237	27.07.2026г	10ч50м	14ч05м	ТП-74, РУ-0,4 кВ, ф.3,4;	Замена ПУ
238	27.07.2026г	15ч35м		ТП-3501, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН"
239	27.07.2026г	15ч50м		ТП-117, РУ-0,4 кВ, фид.18;	По заявке ПАО "ТНС энерго НН"
240	28.07.2026г	09ч30м	13ч40м	ТП-4005, РУ-0,4 кВ, ф.7,8,10;	Замена ПУ
241	28.07.2026г	10ч30м	16ч30м	ТП-2428, РУ-0,4 кВ, ф. 4,14;	По заявке потребителя (школа №176);
242	28.07.2026г	21ч18м	21ч20м	ТП-36, СШ-1	Оперативные переключения по заявке ДД Метро
243	29.07.2026г	13ч10м	15ч05м	ТП-2382, РУ-0,4кВ, ф.13;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго

№ п/п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
244	29.07.2026г	15ч30м	16ч50м	ТП-2308, РУ- 0,4кВ, ф.5,7;	Замена ПУ
245	30.07.2026г	09ч30м	11ч50м	ТП-3326, РУ-0,4 кВ, ф.10,12;	Замена ПУ
246	30.07.2026г	12ч55м	14ч50м	ТП-116, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Подключение нового потребителя
247	31.07.2026г	09ч00м	14ч10м	ТП-238, РУ-0,4 кВ, Ф.2,3,12,16,19,22;	Замена ПУ

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.
Февраль 2026 года - 3 шт.
Март 2026 года - 11 шт.

Апрель 2026 года - 9 шт.
Май 2026 года - 5 шт.
Июнь 2026 года – 13 шт.

Июль 2026 года – 11 шт.

Объем электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч
Февраль 2026 года - 390 кВт.ч
Март 2026 года - 870 кВт.ч

Апрель 2026 года - 895 кВт.ч
Май 2026 года - 412 кВт.ч
Июнь 2026 года - 1054 кВт.ч

Июль 2026 года - 930 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии