

**Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, сентябрь**

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
68	00,40 2026.09.06	02,30 2026.09.06	КЛ-10кВ ПС Кузнечиха - РП-38	РП-38(2); РП-58(2); ТП-400(2); ТП-402(2); ТП-401(2); ТП-362(2); ТП-366(2); ТП-367(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
69	02,56 2026.09.06	03,30 2026.09.06	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.13 - ТП-40(2)	ТП-40(2); ТП-41(2); ТП-50(2); ТП-17А(2)	Повреждение сторонней организацией КЛ
70	11,00 2026.09.16	12,00 2026.09.16	КЛ-6кВ РП-7 ф.77 - ТП-46	ТП-46	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
71	00,15 2026.09.18	01,05 2026.09.18	КЛ-6кВ ТП-2057 - РП- 28	ТП-2300	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
72	06,25 2026.09.22	10,25 2026.09.22	КЛ-6кВ ТП-298(1) - ТП-315(1)	ТП-800; ТП-333; ТП-315; ТП-298; ТП-245; ТП-760; ТП-133; РП-50 РУ-6кВ ф.118	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
73	13,35 2026.09.24	15,20 2026.09.24	РП-30 ф.302	РП-30 ф.302; ТП-161(2); ТП-120; ТП-243(2); ТП- 61(2); ТП-87	Аварийное отключение в смежной сетевой организации
74	11,15 2026.09.25	12,02 2026.09.25	КЛ-6кВ РП 16 ф624 - ПС Новосормовская	ТП-17; ТП-60; ТП-61; ТП-62; ТП-2197; ТП-2143; ТП-44; ТП-16; ТП-48; ТП-47; ТП-53; ТП-74; ТП-549; ТП-84; ТП-102(1); ТП-46; ТП-2144; ТП-7; ТП-2197А; ТП-3424	Повреждение сторонней организацией КЛ
75	17,45 2026.09.27	18,45 2026.09.27	КЛ-10кВ ГПП Фреза ф.1008 - ТП-40(1)	ТП-40(1);ТП-41(1);ТП- 50(1);ТП-17А(1)	Повреждение сторонней организацией КЛ
76	09,35 2026.09.29	11,10 2026.09.29	КЛ-10кВ ТП-353(2) - ТП-37(1)	РП-38 ф.384;ТП-362(2)	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

**Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год**

Сентябрь					
№ п/п	Дата	Время отключения	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
276	01.09.2026г	09ч00м		ТП-27, РУ-0,4 кВ, ф.5;	Расторжение договора
277	02.09.2026г	13ч25м	03.09.2026г 09ч10м	КТП-18, РУ-0,4 кВ, ф.17;	За неуплату
278	05.09.2026г	17ч55м	23ч10м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.4, 18;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
279	05.09.2026г	18ч00м	23ч05м	ТП-2817, РУ-0,4 кВ, ф.18;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
280	07.09.2026г	10ч00м	12ч55м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 3;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
281	07.09.2026г	12ч05м	16ч10м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, СШ-2;	Выполнение работ по технологическому присоединению
282	08.09.2026г	00ч01м	00ч02м	ТП-167;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
283	11.09.2026г	08ч50м	14ч30м	ТП-67, РУ-0,4 кВ, ф.7;	Включение в работу КЛ-0,4кВ после ремонта
284	11.09.2026г	10ч00м	13ч30м	ТП-5 (БП) РУ-0,4 кВ фид.3;	Подключение нового потребителя
285	11.09.2026г	10ч00м	15ч10м	ТП-5 (БП) РУ-0,4кВ фид.5	Подключение нового потребителя
286	13.09.2026г	17ч35м	17ч55м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 3;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
287	14.09.2026г	09ч20м	11ч25м	ТП-339, СШ-1;	Подключение нового потребителя .
288	14.09.2026г	10ч25м	12ч10м	ТП-457(2); ТП-591(2);	В РП-45 перезаводка КЛ-6кВ к ТП-457 на Ф.45-11
289	14.09.2026г	11ч30м	12ч20м	ТП-339, СШ-2;	Подключение нового потребителя .
290	17.09.2026г	10ч50м	15ч00м	ТП-3А, РУ-0,4 кВ, ф.5, ф.14;	По заявке потребителя
291	17.09.2026г	11ч10м	11ч40м	ТП-5 (БП) РУ-0,4 кВ фид.4;	Подключение нового потребителя
292	17.09.2026г	14ч10м	16ч05м	ТП-167, РУ-0,4 кВ, ф.16;	По заявке потребителя
293	19.09.2026г	08ч35м	12ч00м	ТП-4070, РУ-0,4 кВ, ф. 2;	По заявке потребителя
294	19.09.2026г	09ч35м	13ч20м	ЗРП-3, РУ-6 кВ, ф.4;	По заявке потребителя
295	19.09.2026г	09ч40м	13ч30м	ЗРП-2, РУ-6 кВ, ф.4;	По заявке потребителя
296	21.09.2026г	15ч00м		ТП-24, РУ-0,4 кВ, ф. 9;	По заявке администрации Московского района
297	22.09.2026г	11ч20м	12ч05м	ТП-566, РУ-0,4кВ, ф. 5;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
298	24.09.2026г	09ч00м	13ч00м	ТП-2968, РУ-0,4кВ, ф.1	Ремонт ВЛ-0,4 кВ ул.. Юпитерская у дома №5,7.
299	24.09.2026г	09ч00м	16ч05м	ТП-83, РУ-0,4 кВ, ф.1,9;	По заявке ДК "АО Московского района"
300	24.09.2026г	10ч25м	11ч00м	ЗРП-3, РУ-6 кВ, ф.4;	Поверка ТТ
301	24.09.2026г	11ч10м	11ч40м	ЗРП-2, РУ-6 кВ, ф.12;	Поверка ТТ
302	24.09.2026г	12ч50м	13ч10м	ЗРП-2, РУ-6 кВ, ф.4;	Поверка ТТ
303	24.09.2026г	13ч00м	15ч15м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
304	24.09.2026г	13ч10м	13ч37м	ЗРП-2, РУ-6 кВ, ф.1;	Поверка ТТ

№ п/п	Дата	Время отключе- ния	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
305	26.09.2026г	09ч00м	18ч00м	РП-2, РУ-6кВ, фид.11; КТП-8; КТП-9	По заявке потребителя
306	29.09.2026г	08ч50м	14ч30м	ЗРП-1, РУ-0,4кВ, Ф.12;	За неуплату
307	29.09.2026г	11ч35м	12ч35м	ТП-5 (БП) РУ- 0,4кВ фид.1	Подключение нового потребителя

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.
Февраль 2026 года - 3 шт.
Март 2026 года - 11 шт.

Апрель 2026 года - 9 шт.
Май 2026 года - 5 шт.
Июнь 2026 года – 13 шт.

Июль 2026 года – 11 шт.
Август 2026 года – 11 шт.
Сентябрь 2026 года – 9 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч
Февраль 2026 года - 390 кВт.ч
Март 2026 года - 870 кВт.ч

Апрель 2026 года - 895 кВт.ч
Май 2026 года - 412 кВт.ч
Июнь 2026 года - 1054 кВт.ч

Июль 2026 года - 930 кВт.ч
Август 2026 года - 890 кВт.ч
Сентябрь 2026 года - 785 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:

- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии