Ликвидация аварийных ситуаций в сетях
ООО «Зефс-Энерго»
2026 год, Октябрь

№ п/п	Время и дата отключения	Время и дата включения	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг	Причина отключения
77	15,55 2026.10.13	17,25 2026.10.13	КЛ-10кВ ТП-363(2) - 364(2)	РП-38 МВ ф.382; ТП-368(2); ТП-363(2); ТП-364(2); ТП-365(2); ТП-366; ТП-367; ТП-841; ТП-945	Аварийное отключение в смежной сетевой организации

Плановые отключения в сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
2026 год

Октябрь					
№ п/п	Дата	Время отключе-ния	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
308	01.10.2026г	00ч10м	00ч20м	ТП-915, СШ-1;	Переключение ступени ПБВ Тр-ра Т-!
309	01.10.2026г	00ч25м	00ч35м	ТП-915, СШ-2;	Переключение ступени ПБВ Тр-ра Т-2
310	02.10.2026г	00ч02м	00ч05м	ТП-107	Включение в работу КЛ-6кВ РП-33, Ф.13 - ТП-107
311	02.10.2026г	00ч02м	00ч05м	ТП-18	Включение в работу КЛ-6кВ РП-33, Ф.13 - ТП-107
312	02.10.2026г	00ч02м	00ч05м	ТП-27; ТП-28; ТП-29;	Включение в работу КЛ-6кВ РП-33, Ф.13 - ТП-107
313	02.10.2026г	20ч55м	23ч20м	ТП-3512 РУ-0,4кВ, ф.3;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
314	03.10.2026г	09ч05м	13ч50м	РП-2, РУ-6кВ, фид.11; КТП-8; КТП-9	По заявке потребителя
315	06.10.2026г	00ч00м	00ч03м	РП-112; ТП-104; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115;	Вывод в ремонт КЛ-6 кВ; "Сормовская" ТЭЦ, Ф.665 - ТП-5555
316	06.10.2026г	09ч30м	15ч35м	ТП-3481, РУ-0,4 кВ;	Ремонтные работы в ТП-3481 + подключение нового потребителя
317	06.10.2026г	13ч00м	20ч00м	ТП-106, РУ-0,4кВ, ф.18,21;	Трассировка КЛ-0,4 кВ
318	06.10.2026г	23ч56м	23ч59м	РП-112; ТП-104; ТП-109; ТП-110; ТП-111; ТП-115;	Включение в работу КЛ-6 кВ; "Сормовская" ТЭЦ, Ф.665 - ТП-5555
319	08.10.2026г	09ч00м	14ч15м	КТП-331;	Подключение новых КЛ-10 кВ
320	08.10.2026г	15ч20м	15ч45м	ТП-2226, РУ-0,4 кВ, ф.2;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
321	15.10.2026г	06ч45м	07ч17м	ЗРП-1, РУ-6кВ, Ф.8;	По заявке потребителя (ИП Толстяков С.И).
322	15.10.2026г	06ч45м	07ч17м	ЗРП-2, РУ-6кВ, Ф.1;	По заявке потребителя (ИП Толстяков С.И).
323	15.10.2026г	23ч50м	23ч55м	ТП-366, ТП-367	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
324	16.10.2026г	09ч10м	14ч55м	ТП-405, РУ-0,4 кВ;	Подключение нового потребителя
325	17.10.2026г	09ч15м	11ч45м	РП-1, РУ-0,4кВ, Ф.5;	По заявке потребителя
326	19.10.2026г	09ч30м	11ч30м	ТП-67;	Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ Ф.4 - пр. Героев, 30, перевод нагрузки на временную КВЛ
327	21.10.2026г	00ч00м	00ч05м	РП-91 (1), встр. ТП-547 (1); ТП-918 (1); ТП-553 (1);ТП-555(1); ТП-916 (1); ТП-919 (1); ТП-915 (1); ТП-914 (1); ТП-917;	Включение в работу КЛ-10 кВ: ПС "Старт", Ф.1015 - РП-91
328	22.10.2026г	00ч01м	00ч04м	РП-91 (2), встр. ТП-547 (2); ТП-918 (2); ТП-553 (2); ТП-555(2); ТП-916 (2); ТП-919 (2);	Вывод в ремонт КЛ-10 кВ: ПС "Афонинская", Ф.1002 - РП-91
329	22.10.2026г	10ч05м	10ч56м	ТП-401, РУ-0,4 кВ, ф.10;	Замена ПУ в ВРУ потребителя
330	27.10.2026г	09ч25м	09ч50м	ТП-5 (БП) РУ-0,4 кВ фид.2;	Перенос опоры КВЛ-0,4 кВ

№ п/п	Дата	Время отключе-ния	Время включения	№ ТП, РП	Причина отключения
331	27.10.2026г	09ч50м	13ч10м	ТП-5 (БП) РУ-0,4 кВ фид.3;	Перенос опоры КВЛ-0,4 кВ
332	27.10.2026г	10ч25м	11ч20м	ТП-67;	Включение в работу КЛ-0,4 кВ Ф.4 - пр. Героев, 30, демонтаж временной КВЛ
333	28.10.2026г	22ч00м	22ч05м	ТП-36, СШ-1	Оперативные переключения по заявке ДС Метро
334	29.10.2026г	00ч00м	00ч05м	ТП-2910;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
335	29.10.2026г	00ч00м	00ч05м	ТП-2300;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
336	29.10.2026г	00ч00м	00ч05м	ТП-366, ТП-367	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго
337	29.10.2026г	09ч15м	13ч20м	ТП-2968, РУ-0,4кВ, ф.4,5;	Ремонт ВЛ-0,4 кВ ул. Юпитерская, 1А,1, 5А
338	29.10.2026г	09ч30м	13ч55м	РП-91, РУ-10 кВ, Ф. 91-23;	Заводка КЛ-10 кВ на Ф. 917, 91-23
339	29.10.2026г	22ч01м	22ч02м	ТП-36;	Оперативные переключения по заявке ДС Метро
340	30.10.2026г	00ч02м	00ч03м	ТП-2910;	По заявке ПАО Россети ф-л Нижновэнерго

Сводные данные о количестве аварийных отключений
в электрических сетях ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
за 2026 год:

Кол-во аварийных отключений:

Январь 2026 года - 4 шт.
Февраль 2026 года - 3 шт.
Март 2026 года - 11 шт.

Апрель 2026 года - 9 шт.
Май 2026 года - 5 шт.
Июнь 2026 года – 13 шт.

Июль 2026 года – 11 шт.
Август 2026 года – 11 шт.
Сентябрь 2026 года – 9 шт.

Октябрь 2026 года – 1 шт.

Объём электроэнергии, недопоставленной в 2026 году в результате аварийных отключений:

Январь 2026 года – 316 кВт.ч
Февраль 2026 года - 390 кВт.ч
Март 2026 года - 870 кВт.ч

Апрель 2026 года - 895 кВт.ч
Май 2026 года - 412 кВт.ч
Июнь 2026 года - 1054 кВт.ч

Июль 2026 года - 930 кВт.ч
Август 2026 года - 890 кВт.ч
Сентябрь 2026 года - 785 кВт.ч

Октябрь 2026 года - 115 кВт.ч

Основные причины аварийных отключений:
- несанкционированное производство земляных работ сторонними организациями,
- отключение (повреждение) оборудования в смежных э/сетях, бесхозяйных сетях, сетях и оборудовании потребителей э/энергии